

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

ACLARATORIA No. 2 REFERENCIA: 9139 PAN 2017

SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REMODELACION DEL PRIMER PISO DEL EDIFICIO 128 DE LA COMUN DE LAS NACIONES UNIDAS

Fecha: 16 de marzo de 2017

Se notifica a las empresas interesadas, que hemos recibido las siguientes consultas ó solicitudes de aclaratoria; por lo tanto, procedemos a brindar las correspondientes respuestas, aplicables al proceso en la referencia:

Pregunta 1: Estamos en proceso de creación de una sucursal en Panamá...podemos participar en el proceso siendo empresa Colombiana?

Respuesta a la Pregunta 1: El presente proceso es abierto y público. Las empresas interesadas deberán cumplir con los requisitos y requerimientos del proceso.

Pregunta 2: ¿El Punto 4- Dice: P3,P4,P5,P6,P8,P9 Y P10 puerta abatible de marco de aluminio anodizado y vidrio, vidrio transparente templado de 10mm. El proveedor indica que las puertas de **vidrio templado** no llevan aluminio. Las que pueden llevar aluminio son las puertas con **vidrio laminado**.

Respuesta a la Pregunta 2: Si puede cambiar el vidrio templado por el vidrio laminado en todas las actividades.

Fin de la Aclaratoria 2