

Quito, 20 de marzo de 2017

De mis consideraciones:

Asunto: Nota aclaratoria “Proyecto Gestión Integrada y Ambientalmente Racional de Bifenilos Policlorados PCB en el Ecuador”

CONCURSO No. SdP-ADQ-17-013 - “Contratación de servicios especializados para el muestreo y análisis cualitativo de aceite dieléctrico en equipos energizados de las empresas del sector eléctrico del Ecuador”

En relación al concurso de la referencia, nos permitimos hacerles llegar la siguiente nota aclaratoria que responde a sus inquietudes:

NOTA ACLARATORIA No. 1

Pregunta No. 1

¿Existen 6 Empresas del Sector Eléctrico del Ecuador indicado en las bases del Proceso en las cuales se brindaría el servicio de Muestreo y Análisis Cualitativo de Aceite Dieléctrico, cuál sería el orden cronológico de las mismas para empezar con el trabajo?

Repuesta No. 1

No existe un orden definido por el Proyecto, esto es parte de la planificación que los oferentes deben incluir en sus propuestas.

Pregunta No. 2

¿Quién genera los Permisos u Órdenes de Trabajo para realizar el servicio?

Repuesta No. 2

Los permisos de trabajo serán generados desde el ARCONEL quien coordinará con cada una de las empresas eléctricas. El Proyecto apoyará en su obtención.

Pregunta No. 3

¿Nos gustaría conocer cuál es el método de análisis cromatográfico del laboratorio nacional ecuatoriano para PCB: ASTM, EPA o IEC?

Repuesta No. 3

El método de análisis cuantitativo de los laboratorios que realizan cromatografía es el ASTM D-4059.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo



*Al servicio
de las personas
y las naciones*

Pregunta No. 4

Me gustaría saber que perfiles están buscando o más detalles acerca de la oferta.

Repuesta No. 4

El personal requerido para la presente consultoría se detalla en el numeral 9 de los Términos de Referencia (página 29 de las Bases).

Pregunta No. 5

Quiero solicitarles de la manera más comedida la posibilidad de postergar el plazo para la entrega de esta propuesta hasta el día viernes 7 de abril de 2017; esto debido a que para la preparación de una buena oferta considero es muy corto el plazo indicado en la invitación

Repuesta No. 5

No es posible cambiar la fecha de entrega de las propuestas del presente concurso, debido a la planificación de actividades del Proyecto.

Pregunta No. 6

Siguiendo lo que hemos comprendido en la reunión informativa, la ley ecuatoriana menciona solo el kit dexil, pedimos su atención sobre el hecho que nuestros kits de medidas rápidas ya son utilizados y aceptados como referencia a:

- "XXXX"- proyecto inventario PNUD
- "XXX-XXX"- proyecto inventario UNIDO
- "XXXXXX" _ proyecto inventario banco mundial

Podemos también proporcionar capacitación sobre muestreo y recogida de datos para análisis

Repuesta No. 6

Favor referirse a la respuesta 11 del Acta de la Reunión Informativa.

Atentamente,
Unidad de Adquisiciones
PNUD