

Напомена:

При изработка на темелот да се води сметка за носивоста на тлото.
Димензиите на елементите кои се дадени на цртежот се за носивост на тлото од 150N/m² . Доколку тлото има помала носивост да се направат нови пресметки за обемот и типот на изведба на темелот



новопредвиден темел



постоен столб

ОБЈЕКТ: ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА ОСВЕТЛУВАЊЕ И НИСКОНАПОНСКИ КАБЛОВСКИ РАЗВОД НА КРУНА НА БРАНА МАВРОВИЦА		
ИНВЕСТИТОР: UNDP		ул. Јордан Хаџи Константинов - Џинот бр.23 1000 Скопје Република Македонија
ПРОЕКТАНТ:		
ОСНОВЕН ПРОЕКТ за осветлување и нисконапонски кабловски развод на круна на брана Мавровица		E
ОДГОВОРЕН ПРОЕКТАНТ:	ПРОЕКТАНТИ И СОРАБОТНИЦИ:	
ВНАТРЕШНА КОНТРОЛА:		
Технички број: ЕП_086_03/17	Размер:	Наслов: Изглед, димензии и детали на темел
Дата: март, 2017 год.	Димензии: 916 x 297 mm	Цртеж бр.: E-5