



This project is funded
by the European Union

This programme is funded by the European Union,
co-funded and implemented by the
United Nations Development Programme

Support to Confidence Building Measures
Susținerea Măsurilor de Promovare a Încrederii
Поддержка мер по укреплению доверия



Empowered lives.
Resilient nations.

ItB17/01484

**SCBM/ Construction and renovation works of 2 social infrastructure
projects located on both banks of Nistru river
(LOT 1 – Varnita and LOT 2 - Tiraspol)**

18 aprilie 2017

Clarificări cu privire la devizul local nr. 2-1-3 pentru obiectul din s. Varnita

Întrebarea 1: In Anexa 1, Caietul de sarcini pentru obiectul Varita, Capitolul 2-1-3 Lucrari tehnico-sanitare, la pozitiile 9-17 din deviz Norma SA15B are unitatea de masura "buc.", pe cind de facto ea este o norma cu unitatea de masura "m/l". Unde putem vedea reteta modificata a acestei norme. La fel si Norma SA17B, care apare la pozitia10 la m/l, iar in pozitia 12 la buc. – Cum au fost modificate aceste norme si unde putem vedea retetele modificate ale acestora?

Răspuns: Pozitia 4, cod SA15A Țeava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 16 mm (teava PPR d 20x2,1) se exclud resursele Cot, teu, reducție, mufă din material plastic. (teava PPR d 20x2,1 și restul resurselor rămîn cu norma de consum ne schimbate);

Pentru pozițiile 9-17,23,28-32 Unitatea de măsură este de o bucată și descrie cantitatea de fittinguri ce se prevăd în descrierea dintre paranteze a normei. Norma de deviz a acestor poziții are în componenta toate resursele din norma cu codul pe care o descrie, din care se exclud țeava din material plastic și fittingurile ce nu sunt necesare (fittingul care se solicită are norma de consum 1, restul resurselor rămân cu norma de consum neschimbate).

Spre exemplu: Poziția 9, cod SA15B Țeava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legătura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (teu PPR d 20) se exclud resursele țeavă, cot, reducție, mufă din material plastic. (Teu PPR d 20 este introdus cu norma de consum 1 și restul resurselor rămîn cu norma de consum neschimbate).

Întrebarea 2: In Devizul 2-1-5 la pag.27 la Lucrari de montare poz.18 avem Cazan de preparare agent termic Cazan de tip THERM 23 TLXZ . Q=24kw – 1 buc., dar la Valoarea utilajului, poz.22 apare Cazan de tip THERM 23 TLXZ . Q=24kw – 2 buc.

Răspuns: Cu privire la Utilajul din caietul de sarcini pentru întocmirea devizului local № 2-1-5 poz.22 a fost comisă o greșeală de volum, astfel în loc de 2 bucati este nevoie de un (1) cazan de tip 23 TLXZ . Q=24kw.