



Al servicio
de las personas
y las naciones

UNDP-OPE-0187/2017

10 de Mayo de 2017

Estimados Señores:

SOLICITUD DE PROPUESTA - SDC/00101840/070/2017
"ADQUISICIÓN DE CENTRAL TELEFÓNICA Y OTROS EQUIPOS E INSTALACIÓN DE CABLEADO
ESTRUCTURADO UTP CAT. 6)"
ENMIENDA N° 02

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a solicitud del Proyecto 00101840 "Apoyo a la Ejecución de Programas y Proyectos del MEC" tiene a bien notificar la siguiente modificación del documento de la Solicitud de Cotización SDC/00101840/070/2017 convocada para la **Adquisición de Central Telefónica y otros Equipos e Instalación de Cableado Estructurado UTP Cat. 6**, según se detalla a continuación:

1. Se modifica en el pliego de bases y condiciones, en el ítem: **Fecha y hora de entrega más tardías**, el mismo quedará ampliado a un plazo máximo de **30 días hábiles** para la entrega de equipos e instalación de los mismo.
2. Se modifica el Anexo 1: Especificaciones Técnicas con la inclusión del ítem: **Rack 45 U**

RACK 45 U		
Característica	Especificaciones técnicas mínimas requeridas	Especificaciones técnicas Ofertadas
Cantidad	1 (uno)	
Fabricante	Especificar	
Modelo	Especificar	
	Fabricado en acero laminado en frio, de 2 mm de espesor en montantes y rieles. Pintura epoxi resistente a corrosión.	
Estructura	Puerta frontal de vidrio templado con zona lateral, reversible con cerradura y ángulo de apertura mayor a 180°	
	Estructura soldada para dar mayor resistencia, y soportar hasta 60 kg.	
	Montantes numerados con agujeros cuadrados, ajustables, fácilmente regulable en profundidad.	

Señores:

Proceso **SDC/00101840/070/2017**

Presente

	Piso y techo con acceso para acometida de cables y ranuras en los bordes para incrementar la ventilación, y contar para con ranuras para ventiladores.	
	Paneles laterales desmontables de fácil acceso y con posibilidad de colocación de cerraduras.	
	Debe incluir llaves y juegos de fijación M6	
Estándares	ANSI/EIA RS-310-D; IEC60297-2; DIN41494; Part1 DIN41494; PART7	
	Se deben anexar catálogos o página web de los productos que demuestren el cumplimiento de las especificaciones	

Agradeceremos notar que la presente enmienda y su contenido forman parte integral del pliego de bases y condiciones del proceso de la referencia.


Pedro Mendoza
Gerente de Operaciones

Señores:
Proceso SDC/00101840/070/2017
Presente