

Согласовано

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

Данные распределительного щита	Предохранитель или автомат		И рас-пределитель-ной линии	Распределительная линия до пускателя						Линия к электроприемнику						Электроприемник					Наименование электроприем-ника		
	Тип	Уста-вка, А		Pp, кВт	Ip, А	Марка провода	Число и сечение проводов	Способ прокладки	Дли-на, м	Тип	Ином, луст, А	Марка провода	Число и сечение проводов	Способ прокладки	Дли-на, м	N по плану	Тип	Py, кВт	Ip, А	Условное обозначение на плане			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
См. лист Э-2		ПЛ-3		2,74	4,6	ВВГЭнг	5X2,5	откр./лоток	3	ЭО-КМ 113002 ☒		ВВГЭнг	5X2,5	откр./лоток	215			2,74	4,6		 Рабочее освещение Пульт управления		
											Л-1	КВВГЭнг	7X1,5	откр./лоток	25	ЭО-АСВ	ПКУ-15						
		ПЛ-4		0,69	4,8	ВВГЭнг	3X2,5	откр./лоток	3	ЭОА-КМ 113002 ☒		ВВГЭнг	3X2,5	откр./лоток	70			0,69	4,8			 Аварийное освещение Пульт управления	
												Л-2	КВВГЭнг	7X1,5	откр./лоток	25	ЭОА-АСВ	ПКУ-15				 Рабочее освещение	
		ПЛ-15		0,23	1,2							ВВГЭнг	3X1,5	откр./лоток	78				0,23	1,2			
		ПЛ-5		7,62	13,6	ВВГЭнг	5X2,5	откр./лоток	27	В1-КМ 113002 ☒		ВВГЭнг	5X2,5	откр./лоток	14	В1	ФМКС 62/М -4000	7,5	13,4		Вентилятор Вытяжной		
						ВВГЭнг	3X1,5	откр./лоток	5	ЭП-КМ 113002 ☒		ВВГЭнг	3X1,5	откр./лоток	105	ЭП-1...ЭП-8	Belimo 8x0,015	8x0,1		Электроприбора приточных решеток			
		ПЛ-6		0,4	2,0							ВВГЭнг	3X1,5	откр./лоток	32	23		0,4	2,0		Транспортер цепной		
		ПЛ-7		4,37	22,1							ВВГЭнг	3X4,0	откр./лоток	39	24		4,37	22,1		Автомат фасовочный		
		ПЛ-8		3,0	5,4							ВВГЭнг	5X1,5	откр./лоток	41	25		3,0	5,4		Компрессор		
													ВВГЭнг	4x10	лоток	8			5,5+0,38+2x1,1	12,9		Кран мостовой	
												Т1-Я2 ЯРП-100А ☒	40А	ВВГЭнг	4x10	лоток	8						 К580
												Т1-Я1 ЯРП-100А ☒	40А	ВВГЭнг	4x10	лоток	6						
		ПЛ-9		4,14	12,9	ВВГЭнг	5x10	лоток	5			ВВГЭнг	4x10	лоток	8								
												Т1-Я3 ЯРП-100А ☒	40А	ВВГЭнг	4x10	лоток	8						

							185/16-Э
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Модернизация линии по переработке сапропеля и производству почво-грунтов на основе сапропеля на базе снабжения ОАО "Житковичи"имсервис" по адресу: г. Житковичи, ул. Октябрьская, 70 (Первая очередь строительства)	
ГИП	Дудевич				03.17		
Разраб.	Прыкин				03.17	Линия по переработке сапропеля и почво-грунтов	
					03.17		
						Стадия	Лист
						С	3
						Схема электрическая принципиальная групповых электрических сетей	
Н. контр.	Мазурин				03.17		
						ФИЛИАЛ ИИВА ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКОЕ БЮРО	