ACTA DE CONFERENCIA PREVIA

REFERENCIA: 10465 PAN 2017 “ADQUISICION DEL SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINAS PARA LAS ACERAS DEL CENTRO DE CUMPLIMIENTO DE MENORES EN CONFLICTO CON LA LEY EN PACORA, PROVINCIA DE PANAMÁ”

Fecha y Hora de la CONFERENCIA PREVIA: 21-JULIO-17 – 10:00 A.M.

Se describen a continuación las preguntas y respuestas durante el acto de Conferencia Previa para el Proceso 10465 PAN 2017:

Pregunta 1: ¿Las lámparas a utilizar serán de algún tipo especial?

Respuesta a Pregunta 1: Las lámparas serán de acuerdo a lo indicado en el pliego, Lámparas fluorescentes. Ver Sección 3ª: Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas, Términos de referencia, Sección “D. Alcance de los Servicios”.

Pregunta 2: ¿Es posible realizar cambios al diseño propuesto en el Anexo 2 del Pliego?

Respuesta a pregunta 2: La propuesta debe estar homóloga a lo indicado en el pliego Invitación a Licitación del proceso en referencia, sus Anexos e Enmiendas.

En caso de que durante la ejecución del servicio, el diseño base requiera sufrir cambios, la gestión de los mismos será realizada según lo indicado en el pliego. Ver Sección 3A: Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas, Términos de referencia y la sección 11: Modelo de Contrato de Obras.

Pregunta 3: ¿Cómo serán controladas las aguas pluviales?

Respuesta a Pregunta 3: Se tiene previsto un bloqueo con bloques de 4” relleno para frenar las aguas pluviales en los lugares donde se presente la necesidad. Ver Sección 3ª: Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas, Términos de referencia, Sección “D. Alcance de los Servicios”.

Pregunta 4: ¿En dónde se tiene previsto la ubicación de las áreas para acopio de material y oficina de campo del contratista?

Respuesta a Pregunta 4: Se prevé un espacio cerca del sitio, en donde se asegure la seguridad del centro y a su vez que el contratista tenga capacidad para el movimiento y acopio de sus materiales. El espacio será definido por la administración del centro una vez el contrato sea adjudicado.

Pregunta 5: ¿Para los trabajos eléctricos se requiere algún tipo de tubería rígida?

Respuesta a Pregunta 5: Esto no es un requisito.

Fin del Documento