

**Anexo B**  
**Especificaciones Técnicas para Cableado Eléctrico y Montaje de Red**  
**COLBO/ADMIN/LIC/2018/004**

**Cableado Datos** (Marcas Recomendada: Panduito o AMP)

- Cable UTP mínimo Categoría 6 para Datos.
- Un punto de datos (cajas/placas/conectores) por punto de conexión del puesto de Trabajo
- Cuatro puntos de Datos para el puesto de impresión y un punto de datos para repetidores WI-FI en cada piso.
- Patch-Cords certificados de 3mts para puesto de trabajo.
- Canaleta con separador de cableado eléctrica y de datos

**Cableado eléctrico:** (Marcas Recomendada Dexon)

- Un punto eléctrico doble (cajas/placas/conectores) por puesto de trabajo.
- Cable THW Mínimo No. 12
- Sistema de Polo A Tierra
- Tableros de sub-distribución eléctrica conectado con la infraestructura eléctrica del edificio de oficinas.