

№ п/п	Наименование	Коли- чество
1.	Труба d820x10, должна быть изготовлена в соответствии с ГОСТ 10704-91, в весьма усиленной изоляции, внешняя изоляция (3 слоя), в соответствии с ДСТУ Б В.2.5-30: 2006 (таблица 2), внутренняя изоляция, в соответствии с ДСТУ Б В.2.5-30: 2006 (пункт 7.3) (для питьевой воды).	36м
2.	Труба d630x10, должна быть изготовлена в соответствии с ГОСТ 10704-91, в весьма усиленной изоляции, внешняя изоляция (3 слоя), в соответствии с ДСТУ Б В.2.5-30: 2006 (таблица 2), внутренняя изоляция, в соответствии с ДСТУ Б В.2.5-30: 2006 (пункт 7.3) (для питьевой воды)	96м
3.	Труба d426x6, должна быть изготовлена в соответствии с ГОСТ 10704-91, в весьма усиленной изоляции, внешняя изоляция (3 слоя), в соответствии с ДСТУ Б В.2.5-30: 2006 (таблица 2), внутренняя изоляция, в соответствии с ДСТУ Б В.2.5-30: 2006 (пункт 7.3) (для питьевой воды)	408м
4.	Дополнительная внутренняя изоляция, для защиты изгибов и отводов ДСТУ Б В.2.5-30: 2006.	150м ²
5.	Дополнительная внешняя изоляция (термоусадочная лента), для защиты изгибов и отводов ДСТУ Б В.2.5-30: 2006.	150м ²
6.	Электрод АНО-4-4,0 ГОСТ 9466-75.	200кг