Вопросы и Ответы (Часть 2)

United Nations Development Programme (UNDP) / E-mail: tender.kgz@undp.org	**REFERENCE:** RFQ: CO 001-2018 “Solar PV Turnkey Solution” **ССЫЛКА:** ЗКП: CO 001-2018: «Солнечные батареи с “решением по ключ”»

#	Вопросы	Ответы
1.	Скажите пожалуйста в Приложении 2, где мы указываем стоимость, нет строки с креплением для модулей для плоской и скатной крыши. Мы можем самостоятельно добавить?	Да. Вы можете включить стоимость рамы для панелей, креплений, коннекторов, проводов, и т.д. в строку 5 Site Preparation Works/Подготовительные работы Приложения 2
2.	Также в Приложении 2 в таблице указано «Цена за единицу в долларах США без НДС», тогда как в инструкции указано, что условия поставки DDP и цена должна включать НДС. Можем ли мы также добавить строку и указать отдельно сумму НДС?	DAP Бишкек, Кыргызская Республика (Примечание: для товаров, которые будут импортированы в Кыргызскую Республику). Импортные таможенные формальности будет выполнятся ПРООН.Цены должны быть указаны без НДС и других косвенных налогов DDP Бишкек, Кыргызская Республика (Примечание: для товаров уже импортированых в Кыргызскую Республику).Импортные таможенные формальности уже выполнены участником торгов. Цены должны быть указаны с НДС.
3.	Можем ли мы подать 2 и более предложения с разными конфигурациями оборудования, к примеру с китайским и европейским?	Да, можно.
4.	Можно ли разделить нагрузку, к примеру по 4КВт на каждый инвертор отдельно?	Да, можно.
5.	В вашем техническом предложении для инвертора указан уровень защиты IP54, предполагается его установка снаружи?	Нет, планируется, что инвертер будет установлен внутри. Класс защиты IP54 необходим для предотвращения/уменьшения попадания пыли/загрязнений и защиты от поражения током.
6.	В вашем техническом предложении указано, что батареи должны гарантировать 3000 циклов при DOD всего 10%. AGM и гелевые батареи как правило при DOD 20% могут гарантировать 2000 циклов, тогда как литиевые батареи могут гарантировать 3000 циклов при DOD 80%. Какие АКБ Вам подходят?	Решение по предложению типа батарей зависит от поставщика. Основное, чтобы (1) батареи были герметичны и паронепроницаемы (не выделять испарений) и (2) обеспечивать не менее 3000 циклов зарядка-разрядка при глубине разрядки не менее 10%.