

QUESTIONS – REPONSES

Objet: Appel d'offres pour la réalisation des travaux de réhabilitation du Dispensaire des Nations Unies et aménagement du parking du PNUD

Cher Soumissionnaire Potentiel,

Prière noter les questions posées sur l'appel d'offres en objet ci-haut et les réponses fournies à celles-ci:

QUESTIONS:

- Nous vous demandons un éclaircissements sur l'épaisseur de tôle de couverture en BAP teintée ép. 5 mm.
- En effet, cette épaisseur nous paraît très surdimensionnée vue que sur le marché les épaisseurs courantes sont d'ordre de 0,3 mm - 0,4 mm - 0,5 mm.
- En outre, dans les spécifications, les pannes ont 40×40×1,5 mm tandis que pour les mêmes pannes, dans le tableau des devis quantitatifs les dimensions de la section retenue sont 60×40×1,5 mm. Quoi considérer ?
- Pour les cadremements des grillages fenêtres, les plans montrent une tube 4 cm x 4 cm de section alors que le descriptif parle d'une tube de 30 mm × 30 mm de section. Quoi considérer?

REPONSES:

- Concernant les tôles BG28 prière considerer 0,5mm d'epaisseur
- Pour les pannes il faut prendre une section de 60/40/1,5mm
- Quant au tube pour grillage prière considerer une section de 30/30/1,2mm