



## QUESTIONS AND ANSWERS REPORT

<b>To:</b>	Bidders
<b>From:</b>	UNDP Syria
<b>Subject:</b>	Provision of money transfer services within Syria
<b>Reference:</b>	UNDP-SYR-RFQ-135-18
<b>Date:</b>	15/12/2018

UNDP Syria Procurement Unit has received questions regarding the subject Tendering Procedure. All questions received to-date are documented below with respective answers.

- 1) You mentioned in item No 1 of Lot2 to install submerged pump for the water well and it is not clear whether to supply and install or just install. And if your request is to supply the pump please send us the specifications of needed pump (lift & flow).

### Answer

بالاستفسار حول الغاطسة لبئر مركز التنمية الريفية في بيروود نبيين الآتي:

- تقديم وتركيب غاطسة كهربائية.
- استطاعة الغاطسة 50 حصان.
- عمق البئر 350م، عمق البئر الستاتيكي " مستوى المياه الثابت " من 100 – 120م.
- التصريف من 40 – 50 م<sup>3</sup> / سا.
- الغاطسة جديدة وغير مجددة ومحقة لمواصفات معتمدة وذات مقاييس أوربية.
- كفالة مدة عام من أعطال لا تشمل سوء الاستعمال.
- تقديم كل ما يلزم من اكسسوارات لتركيب الغاطسة والتجريب.

يرجى توضيح البند رقم 2 من القسم الثاني في المناقصة المذكور رقمها في عنوان البريد الالكتروني والخاصة 2) بإعادة تأهيل مركز التنمية الريفية في منطقة بئرود

حيث تم كتابة صيانة مركز التحويل مع العلم انه لا يوجد محولة ضمن مركز التحويل

هل المطلوب تقديم محولة جديدة ام ان المحولة متوفرة لدى المركز؟

#### Answer

المطلوب تقديم محولة جديدة مع صيانة مركز التحويل كما هو مذكور بملف المناقصة المعلنة

1	عدد	تقديم وتركيب مركز تحويل كهربائي استطاعة 400 ك.ف.أ مع كل ما يلزم من محولات وقواطع وكبلات " مذكورة أدناه " وحميات حرارية مناسبة، وفق المواصفات القياسية الفنية المعتمدة لدى الجهات المعنية " شركة الكهرباء".	مركز تحويل بئرود
100	م ط	تقديم وتركيب كابل 3*240+120 للتمديدات الخارجية الواصلة بين مركز التحويل والابنية بمواصفات قياسية.	
150	م.ط	تقديم وتركيب كابل 3*50*25 للتمديدات الخارجية الواصلة بين مركز التحويل والابنية بمواصفات قياسية.	

All other terms and condition remain unchanged.