Réponses:

➤ **•Réponse 1 : Quel est le chemin de câble entre le bureau A31 et le bureau A18 ?**

Nous aurons besoin d'une ligne en fibre optique entre ces 2 localisations. Le chemin de câble est sous terrain. Vous devriez prévoir votre protection pour cette pose.

➤ **•Réponse 2 : Combien de prises sont supporté par l'onduleur de 10KVA ?**

L'onduleur de 10KVa supporte les prises de la maison Jaune (Yellow house). 23 prises

➤ **•Réponse 3 : Combien de prises sont supporté par l'onduleur de 20 KVA ?**

33 prises

➤ **•Réponse 4 : Les 2 coffrets électriques rencontrés dans la salle serveur sont-ils les seuls coffrets ondulés existants ?**

Les 2 coffrets électriques de la salle serveur ne se sont pas à prendre en compte.

Un des coffrets supporte les équipements des racks internet et serveur.

Un des 2 (le plus grand que je vous ai montré) est à prendre en compte.

L'autre coffret à prendre en compte est à côté des escaliers que nous avons gravis dans la maison jaune (au rez de chaussée).

➤ **•Réponse 5 : Existe –il un autre coffret électrique ondulé dans une autre salle autre que la salle serveur ?**

Oui. Celui qui est dans un bureau à côté des escaliers (cf Réponse 4)

➤ **•Réponse 6 : Comment est-ce que les lignes sont –elles reparties en fonction :**

✓ *•Bâtiments (blanc ou jaune)*

✓ *•Onduleurs (10KVA ou 20KVA)*

✓ *•Bureaux*

Cf réponses 2 et 3 doivent vous aiguiller.

➤ **•Réponse 7 : Existe-t-il un disjoncteur en entrée de l'onduleur de 10KVA ?**

Non. Juste un en entrée du 20 KVA

➤ **Réponse 8 : Existe-t-il de tiroir optique entre les 2 baies, et des ports disponibles ?**

Vous voulez parler des 2 baies informatiques entre la A18 et la A31 ? Si oui, Il en existe et des ports sont disponibles.