

# Documento de Aclaraciones #1

SdC-12-2019



## “Servicio para el cambio de ventanas e Instalación de plafones en el 2do nivel del Ministerio de Salud Pública”

Preguntas #1 ¿Existe un PA, con las reubicaciones del cableado eléctrico para definir la longitud?

**Repuesta #1 SI, VER PARTIDA IV, ITEM 1 DEL PRESUPUESTO BASE**

Preguntas #2 ¿Cuánto es el total de pie lineales para la reubicación del cableado eléctrico y de data?

**Repuesta #2 40 PIES**

Preguntas #3 La electricidad de las cajas que están afuera serán reemplazadas o se quedarán?

**Repuesta #3 SE QUEDARAN**

Preguntas #4 ¿En caso de pintura, quien asume la misma?

**Repuesta #4 EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL MSP**

Preguntas #5 Los horarios que se puede ejecutar el trabajo?

**Repuesta #5 DIAS LABORALES APARTIR DE LAS 3:00 PM, SABADOS Y DOMINIGO HORARIO DE 8: 00 am a 5:00 pm.**

Preguntas #6 Los paños fijos de la ventana donde van ubicado?

**Repuesta #6 EN CADA LATERAL DE LOS HUECOS DE VENTANA, VER PLANO ARQUITECTONICO**

Preguntas #7 Las lámparas se van a eliminar?

**Repuesta #7 SE ELIMINARAN LAS EXISTENTES POR LAMPARAS TIPO PANEL LED, VER PARTIDA IV, ITEM 2 DEL PRESUPUESTO BASE**

Preguntas #8 El tiempo de entrega de la obra es?

**Repuesta #8 15 días es el tiempo de entrega.**