

ДОПОЛНЕНИЕ № 1

**К ЗАПРОСУ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ С НИЗКОЙ
СТОИМОСТЬЮ**

Дата: **21 февраля 2019г.**

Касательно: **RFQ/010/19 Тендер на поставку комплектной трансформаторной подстанции сельского типа в Каракалпакстан**

Настоящее Дополнение вносится к Запросу на коммерческое предложение RFQ/010/19 от 14 февраля 2019 года на «Тендер на поставку комплектной трансформаторной подстанции сельского типа в Каракалпакстан».

Вносимые изменения являются следующими:

1. «Описание и спецификацию» читать в отредактированном формате согласно Приложения № 1 ниже, которая является неотъемлемой частью Дополнения № 1.
2. «Форму подачи предложения» читать в отредактированном формате согласно Приложения № 2 ниже, которая является неотъемлемой частью Дополнения № 1.

Все Дополнения к Запросу на коммерческое предложение RFQ/010/19 являются его неотъемлемой частью, и все участники должны соблюдать требованиям, внесенные такими дополнениями. Любое отклонение от требований, внесенные дополнениями к настоящему Запросу на коммерческое предложение, может привести к рассмотрению предложения как не отвечающим требованиям и снятию от дальнейшей оценки.

Все остальные пункты и условия Запроса на коммерческое предложение RFQ/010/19 остаются без изменения.

Перечень требований и техническая спецификация

№	Описание и спецификация	Ед.изм.	К-во	Место поставки	
1	Комплектная трансформаторная подстанция сельского типа: Комплектная трансформаторная подстанция для наружной установки. Служит для приема электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц напряжением 10 кВ, преобразования ее в электроэнергию напряжением 0,4 кВ и энергоснабжения ею отдельных населенных пунктов и промышленных объектов.		Компл.	6	Муйнакский район – 3 компл.; Тахтакупырский район – 2 компл.; Шуманайский район – 1 компл.
	Тип трансформатора	Масляный, 3-х фазный			
	Мощность трансформатора	250 кВА			
	Номинальное напряжение на стороне высокого напряжения	10 кВ			
	Номинальное напряжение на стороне низкого напряжения	0,4 кВ			
	Номинальная частота	50 Гц			
	Наружная температура	-40 + 45 С°			
	Напряжение короткого замыкания	4,5-5,5%			
	Типы безопасности: - от межфазных коротких замыканий; - от атмосферного перенапряжения; - от перегрузки и короткого замыкания линий 0,4 кВ; - от коротких замыканий отопительных контуров, осветительных цепей				
	В каждый комплект оборудования так же входит:				
	1.1. Разъединитель Линейный Наружный Двух-колонковый	1шт.			
	1.2. Система учета АСКУЭ (щит учета в составе: GPRS-модем, блок питания, автоматический выключатель, прибор учета электроэнергии, SIM-карта, трансформатор тока)	1шт.			
	2	Комплектная трансформаторная подстанция сельского типа: Комплектная трансформаторная подстанция для наружной установки. Служит для приема электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц напряжением 10 кВ, преобразования ее в электроэнергию напряжением 0,4 кВ и энергоснабжения ею отдельных населенных пунктов и промышленных объектов.			
Тип трансформатора		Масляный, 3-х фазный			
Мощность трансформатора		160 кВА			
Номинальное напряжение на стороне высокого напряжения		10 кВ			
Номинальное напряжение на стороне низкого напряжения		0,4 кВ			
Номинальная частота		50 Гц			
Наружная температура		-40 + 45 С°			
Напряжение короткого замыкания		4,5-5,5%			
Типы безопасности: - от межфазных коротких замыканий; - от атмосферного перенапряжения; - от перегрузки и короткого замыкания линий 0,4 кВ; - от коротких замыканий отопительных контуров, осветительных цепей					
В каждый комплект оборудования так же входит:					
1.1. Разъединитель Линейный Наружный Двух-колонковый		1шт.			
1.2. Система учета АСКУЭ (щит учета в составе: GPRS-модем, блок питания, автоматический выключатель, прибор учета электроэнергии, SIM-карта, трансформатор тока)		1шт.			

ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОСТАВЩИКА
(Данная форма должна быть представлена на официальном бланке Поставщика)

Мы, нижеподписавшиеся, настоящим предлагаем поставку перечисленных ниже товаров, соответствующих спецификациям и требованиям ПРООН согласно Запросу на предложение RFQ/010/19:

№	Описание и спецификация	Ед.изм.	К-во	Место поставки	Цена за ед. (валюта) ¹	Общая цена (валюта)																		
1	Комплектная трансформаторная подстанция сельского типа: Комплектная трансформаторная подстанция для наружной установки. Служит для приема электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц напряжением 10 кВ, преобразования ее в электроэнергию напряжением 0,4 кВ и энергоснабжения ею отдельных населенных пунктов и промышленных объектов. <table><tr><td>Тип трансформатора</td><td>Масляный, 3-х фазный</td></tr><tr><td>Мощность трансформатора</td><td>250 кВА</td></tr><tr><td>Номинальное напряжение на стороне высокого напряжения</td><td>10 кВ</td></tr><tr><td>Номинальное напряжение на стороне низкого напряжения</td><td>0,4 кВ</td></tr><tr><td>Номинальная частота</td><td>50 Гц</td></tr><tr><td>Наружная температура</td><td>-40 + 45 С°</td></tr><tr><td>Напряжение короткого замыкания</td><td>4,5-5,5%</td></tr></table> Типы безопасности: - от межфазных коротких замыканий; - от атмосферного перенапряжения; - от перегрузки и короткого замыкания линий 0,4 кВ; - от коротких замыканий отопительных контуров, осветительных цепей В каждый комплект оборудования так же входит: <table><tr><td>1.1. Разъединитель Линейный Наружный Двух-колонковый</td><td>1шт.</td></tr><tr><td>1.2. Система учета АСКУЭ (щит учета в составе: GPRS-модем, блок питания, автоматический выключатель, прибор учета электроэнергии, SIM-карта, трансформатор тока)</td><td>1шт.</td></tr></table>	Тип трансформатора	Масляный, 3-х фазный	Мощность трансформатора	250 кВА	Номинальное напряжение на стороне высокого напряжения	10 кВ	Номинальное напряжение на стороне низкого напряжения	0,4 кВ	Номинальная частота	50 Гц	Наружная температура	-40 + 45 С°	Напряжение короткого замыкания	4,5-5,5%	1.1. Разъединитель Линейный Наружный Двух-колонковый	1шт.	1.2. Система учета АСКУЭ (щит учета в составе: GPRS-модем, блок питания, автоматический выключатель, прибор учета электроэнергии, SIM-карта, трансформатор тока)	1шт.	Компл.	6	Муйнакский район – 3 компл.; Тахтакупырский район – 2 компл.; Шуманайский район – 1 компл.		
Тип трансформатора	Масляный, 3-х фазный																							
Мощность трансформатора	250 кВА																							
Номинальное напряжение на стороне высокого напряжения	10 кВ																							
Номинальное напряжение на стороне низкого напряжения	0,4 кВ																							
Номинальная частота	50 Гц																							
Наружная температура	-40 + 45 С°																							
Напряжение короткого замыкания	4,5-5,5%																							
1.1. Разъединитель Линейный Наружный Двух-колонковый	1шт.																							
1.2. Система учета АСКУЭ (щит учета в составе: GPRS-модем, блок питания, автоматический выключатель, прибор учета электроэнергии, SIM-карта, трансформатор тока)	1шт.																							
2	Комплектная трансформаторная подстанция сельского типа: Комплектная трансформаторная подстанция для наружной установки. Служит для приема электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц напряжением 10 кВ, преобразования ее в электроэнергию напряжением 0,4 кВ и энергоснабжения ею отдельных населенных пунктов и	Компл.	1	Шуманайский район																				

¹ При расхождении общей суммы от цены за единицу, цена за единицу превалирует и общая сумма будет скорректирована согласно цены за единицу.

промышленных объектов.						
Тип трансформатора	Масляный, 3-х фазный					
Мощность трансформатора	160 кВА					
Номинальное напряжение на стороне высокого напряжения	10 кВ					
Номинальное напряжение на стороне низкого напряжения	0,4 кВ					
Номинальная частота	50 Гц					
Наружная температура	-40 + 45 С°					
Напряжение короткого замыкания	4,5-5,5%					
Типы безопасности: - от межфазных коротких замыканий; - от атмосферного перенапряжения; - от перегрузки и короткого замыкания линий 0,4 кВ; - от коротких замыканий отопительных контуров, осветительных цепей						
В каждый комплект оборудования так же входит:						
1.1. Разъединитель Линейный Наружный Двух-колонковый	1шт.					
1.2. Система учета АСКУЭ (щит учета в составе: GPRS-модем, блок питания, автоматический выключатель, прибор учета электроэнергии, SIM-карта, трансформатор тока)	1шт.					
Общая стоимость оборудования						
Стоимость транспортировки (три пункта назначения)						
Стоимость страхования (если применимо)						
Другие расходы (указать)						
Общая стоимость предложения, без НДС						

Адреса доставки:

1. Муйнакский район, Райцентр. Муйнакское отделение электросети, Улица Бердаха 1А;
2. Шуманайский район, Райцентр. Шуманайское отделение электросети, улица Узбекистан 121;
3. Тахтакупырский район, Райцентр. Тахтакупырское отделение электросети, улица Бердаха 53;

Требования ПРООН [должны быть заполнены Покупателем]	Ответ заявителя
Срок действия предложения: ☒ 60 дней В исключительных случаях ПРООН может запросить кандидата о продлении срока действия Предложения, первоначально указанного в данном Запросе. В таком случае в письменной форме подтверждается продление срока коммерческого Предложения, без каких-либо его изменений.	☐ Да ☐ Нет ☐ Пожалуйста, объясните если указали «Нет»: _____
Предлагаемый период гарантии (если применимо): Как минимум 12 последовательных месяцев	☐ Да ☐ Нет ☐ Пожалуйста, объясните если указали «Нет»: _____
Описание гарантийного покрытия (если применимо): Стандартная гарантия производителя	☐ Да ☐ Нет

	☐ Пожалуйста, объясните если указали «Нет»: _____
Описание услуги послепродажного обслуживания (если применимо): ☒ Гарантия на запасные Части и Труд на минимальный период 12 месяцев ☒ Техническая поддержка ☒ Предоставление сервисного центра при вывозе для обслуживания/ремонта ☒ Другие: Устранение несоответствий и замечаний в течение гарантийного периода, включая поставку и замену; замена на полностью новое оборудование если ранее поставленное не соответствует стандартам, нормам и/или не подлежит ремонту	☐ Да ☐ Нет ☐ Пожалуйста, объясните если указали «Нет»: _____
Условия поставки (связанные с INCOTERMS 2010): ☐ FCA ☐ CPT ☐ CIP ☒ DAP-Каракалпакстан (адреса доставки указаны ниже) или ☒ DDP-Каракалпакстан (адреса доставки указаны ниже) Таможенное оформление ² , при необходимости, осуществляется со стороны ПРООН в Узбекистане	☐ Да ☐ Нет ☐ Пожалуйста, объясните если указали «Нет»: _____
Условия оплаты: Применимо к местным компаниям (зарегистрированные в Республике Узбекистан): Производится в Узбекских сумах в два транша: (1) 15% предоплата после подписания сторонами Контракта; и (2) 85% окончательная оплата после предоставления Протокола Испытания на каждый из комплектов оборудования Поставщиком, подписания Акта Приемки Оборудования (Накладной) и Счет-фактуры сторонами. Применимо к зарубежным компаниям (зарегистрированные за пределами Республики Узбекистан): Производится в Долларах США в виде 100% пост-оплаты после предоставления Протокола Испытания на каждый из комплектов оборудования Поставщиком, поставки всей продукции до пунктов назначения и подписания Акта Приемки Оборудования сторонами.	☐ Да ☐ Нет ☐ Пожалуйста, объясните если указали «Нет»: _____
Срок поставки: Применимо к местным Компаниям: в течение 45 календарных дней с даты поступления предоплаты. Применимо к зарубежным Поставщикам: в течение 60 календарных дней с даты подписания Контракта сторонами. Внимание: если срок поставки, указанный в вашем предложении, превышает вышеуказанный предельный срок, то соответствующее предложение может быть отклонено!	☐ Да ☐ Нет ☐ Пожалуйста, объясните если указали «Нет»: _____
Все документы, включая каталоги, инструкции и руководства по эксплуатации, должны быть на: ☒ Английском	☐ Да ☐ Нет ☐ Пожалуйста, объясните если указали «Нет»: _____

² Должно быть связано с выбранными условиями INCOTERMS

☐ Французском ☐ Испанском ☒ Русском	_____
Ликвидированные убытки: ☐ Не будет наложено ☒ Будет наложено в следующих условиях: Процент от стоимости контракта за каждый день просрочки: 0,5%. Макс. кол-во дней задержки: 15 календарных дней. После чего ПРООН имеет право расторгнуть контракт в одностороннем порядке.	☐ Принимается ☐ Не принимается ☐ Пожалуйста, объясните если указали «Не принимается»: _____
Пожалуйста, подтвердите, что ваша компания не включена в список Совета Безопасности ООН 1267/1989, список Отдела закупок ООН или другой список несоответствия ООН.	☐ Не включена ☐ Включена ☐ Пожалуйста, объясните если указали «Включена»: _____
Пожалуйста, подтвердите, что вы принимаете Кодекс поведения поставщиков ООН, доступный по ссылке https://www.un.org/Depts/ptd/about-us/un-supplier-code-conduct	☐ Принимается ☐ Не принимается ☐ Пожалуйста, объясните если указали «Не принимается»: _____
Официальное название Претендента: <i>[вставить официальное название Претендента]</i>	
Юридический адрес в стране регистрации: <i>[вставить юридический адрес Претендента в стране регистрации]</i>	
Контактная информация об уполномоченном представителе Претендента ФИО: <i>[вставить ФИО уполномоченного представителя Претендента]</i> Адрес: <i>[вставить адрес уполномоченного представителя Претендента]</i> Номер телефона: <i>[вставить номера телефона уполномоченного представителя Претендента]</i> Адрес эл. почты: <i>[вставить адрес электронной почты уполномоченного представителя Претендента]</i>	

[Имя и подпись уполномоченного лица]
[Должность]
[Дата]