COMPOSANTE HYDRAULIQUE

Questions	réponses
<p>Quel est le nombre d'offre originale ? Quel est le nombre de copies ? L'offre contenu dans la clé USB sera-t-elle en version non modifiable ?</p>	<p>Voir réponse grille technique 14.22 qui stipule :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deux originaux : les dossiers administratifs à l'exemple des attestations, cautions, et autres ne peuvent être délivrer qu' en un seul exemple • 1 copie • Une clé USB (tableau couts version modifiable)
<p>Nous voulons faire une suggestion concernant le lot N°3 il est prévu de faire dans le bordereau des prix Ligne N° 16 la chambre de pompage en tube casing mais d'après notre expérience le tube PVC est beaucoup plus résistant que le tubage casing et la longévité du forage serait plus assuré. Nous n'avons pas remarqué Le tube décanteur de 4 pouces sur les lots 1, 2 et 3.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il est demandé du casing pour la chambre de pompage pour l'unique forage gros diamètre ; nous préférons pour une chambre de pompage de 16" de mettre du casing de qualité API 5 grade K55 ou J55. Par contre pour les chambres de pompage de diamètre 10" et 8" nous avons demandé du PVC rigide. • Concernant la remarque sur les tubes décanteur, noter que de nouveaux tableaux ont été élaborés et publiés sur le site (réponses aux questions de la conférence préparatoire)