

ДОПОЛНЕНИЕ № 1

К ЗАПРОСУ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ С НИЗКОЙ СТОИМОСТЬЮ

Дата: 15 марта 2019г.

Касательно: **RFQ/013/19 Поставка Холодильного комплекса в Республику Каракалпакстан, включая установку**

Настоящее Дополнение вносится к Запросу на коммерческое предложение RFQ/013/19 от 12 марта 2019 года на «Тендер на поставку Холодильного комплекса в Республику Каракалпакстан, включая установку».

Вносимые изменения являются следующими:

1. «Описание и спецификацию» читать в отредактированном формате согласно Приложения № 1 ниже, которая является неотъемлемой частью Дополнения № 1.
2. «Форму подачи предложения» читать в отредактированном формате согласно Приложения № 2 ниже, которая является неотъемлемой частью Дополнения № 1.

Все Дополнения к Запросу на коммерческое предложение RFQ/013/19 являются его неотъемлемой частью, и все участники должны соблюдать требованиям, внесенные такими дополнениями. Любое отклонение от требований, внесенные дополнениями к настоящему Запросу на коммерческое предложение, может привести к рассмотрению предложения как не отвечающим требованиям и снятию от дальнейшей оценки.

Все остальные пункты и условия Запроса на коммерческое предложение RFQ/013/19 остаются без изменения.

Перечень требований и техническая спецификация

№	Описание	К-во	Спецификация товаров
1	<p>ХОЛОДИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС СОСТОЯЩИЙ ИЗ ДВУХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ ХОЛОДИЛЬНЫХ КАМЕР ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ; 75 ТОНН КАЖДАЯ</p>	<p>2 компл.</p>	<p>Назначение Холодильный комплекс состоящий из двух последовательных холодильных камер для охлаждения и хранения фруктов и овощей в режиме -5 +5⁰С Хранимая масса – 75 тонн для каждой камеры; Температура продуктов на входе +2 °С; Температура продуктов на выходе +2 °С; Влажность от 75% до 90% Общие размеры комплекса: длинна 11,72м; ширина 14,40м, высота внутри помещений 5м; Размеры холодильных камер: длинна 11,72м; ширина 7,20м; высота внутри камеры 5м – 2 шт.</p> <p>Холодильные установки марки Bitzer или аналог. Тип – полугерметичные. Размещение агрегатов рядом со складом; предусмотреть ограждение холодильных машин.</p> <p>Требования к испарителям: 1. Изолированный поддон сбора конденсата; 2. Электрический нагреватель дренажной трубы; 3. Электрическое оттаивание.</p> <p>СТЕНОВАЯ И ПОТОЛОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ: - Сэндвич-панели (в комплекте с монтажным профилем) с пенополиуретановой основой (ППУ), холодильные, с наполнителем из пенополиуретана 41-43 кг/м3 (длиной от 2000мм до 11000мм, рабочей шириной 960мм, толщиной панели 100мм, толщиной металла 0,4мм-0.7мм) – 501.4м2; - Термодвери откатные для холодильных камер 2400мм на 1600мм, толщина 100мм полиуретановая, с набором рельсовых принадлежностей – 2шт.; - Пол полистирол толщиной 100мм, Пенопласт ППС на основе полистирола, 18-25 кг/м3 (с длиной от 2000мм до 4000мм, шириной 1000мм, толщиной панели 100мм) – 168.7м²; - Освещение холодильных камер светодиодными светильниками (в каждой камере) теплого света с защитными плафонами, исключающими падение на продукт осколков стекла при повреждении. Монтаж светильников выполнить не ниже отм. + 5.000 от уровня пола – компл.; - Доборные элементы для сэндвича -панелей: внешний и внутренние простые угольники, профиль (угольник) под сэндвич панели, а также другие необходимые элементы для конструкции сэндвич панелей, помещений и дверей – компл.</p> <p>СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ: Полный комплект системы охлаждения, работающей на основе хладагента R404A или R407c, R134a – 2 компл.: - Температура охлаждения: до -5 С°; - Компрессорно-конденсаторный, полугерметичный, Bitzer или аналог, с масляным сепаратором, зеркалом для наблюдения состояния хладагента в системе; - Испаритель (воздухоохладитель), разница, (Дельта) температуры в теплообменнике и воздуха в камере не более 6 С°; - Полный пакет фитингов, ТРВ и медных трубопроводов, объединяющих аппаратную часть и охладитель; - Электронный блок управления; - В комплекте должны быть электропровода и хладагент в достаточном</p>

			<p>количестве для работы системы.</p> <p>СЕРТИФИКАЦИЯ И СТАНДАРТЫ:</p> <p>- Предлагаемая система охлаждения должна быть от производителя, придерживающегося системы качества ISO 9001 (также будут рассмотрены международно признанные системы сертификации качества, эквивалентные ISO).</p>
2	МОНТАЖ, ПУСКО-НАЛАДКА И ТРЕНИНГ	1 объект	<p>НАЗНАЧЕНИЕ:</p> <p>- Монтаж, наладка, запуск и ввод в эксплуатацию холодильных камер квалифицированным персоналом Поставщика и обучение персонала Конечного пользователя;</p> <p>- Все расходы на проезд (проезд, проживание и т.д.) Инженеров и инструкторов до места установки должны быть включены в стоимость установки и обучения.</p>

Рисунок 1. Схема расположения холодильных камер:





Рисунок 2. Фасадный вид холодильной камеры:



**Работа по бетонированию, монтаж несущей опоры и кровли (крыша) холодильной камеры с учетом всех строительных материалов покрывается за счет бенефициара/конечного пользователя!*



ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОСТАВЩИКА

(Данная форма должна быть представлена на официальном бланке Поставщика)

Мы, нижеподписавшиеся, настоящим предлагаем поставку перечисленных ниже товаров и услуг, соответствующих спецификациям и требованиям ПРООН согласно Запросу на предложение RFQ/013/19:

№	Описание	К-во	Спецификация товаров	Цена за ед. (валюта)	Общая цена (валюта)
1	<p>ХОЛОДИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС СОСТОЯЩИЙ ИЗ ДВУХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ ХОЛОДИЛЬНЫХ КАМЕР ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ; 75 ТОНН КАЖДАЯ</p>	2 компл.	<p>Назначение Холодильный комплекс состоящий из двух последовательных холодильных камер для охлаждения и хранения фруктов и овощей в режиме -5 +5°C Хранимая масса – 75 тонн для каждой камеры; Температура продуктов на входе +2 °С; Температура продуктов на выходе +2 °С; Влажность от 75% до 90% Общие размеры комплекса: длинна 11,72м; ширина 14,40м, высота внутри помещений 5м; Размеры холодильных камер: длинна 11,72м; ширина 7,20м; высота внутри камеры 5м – 2 шт.</p> <p>Холодильные установки марки Bitzer или аналог. Тип – полугерметичные. Размещение агрегатов рядом со складом; предусмотреть ограждение холодильных машин.</p> <p>Требования к испарителям: 1. Изолированный поддон сбора конденсата; 2. Электрический нагреватель дренажной трубы; 3. Электрическое оттаивание.</p> <p>СТЕНОВАЯ И ПОТОЛОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ: - Сэндвич-панели (в комплекте с монтажным профилем) с пенополиуретановой основой (ППУ), холодильные, с наполнителем из пенополиуретана 41-43 кг/м3 (длиной от 2000мм до 11000мм, рабочей шириной 960мм, толщиной панели 100мм, толщиной металла 0,4мм-0.7мм) – 501.4м2; - Термодвери откатные для холодильных камер 2400мм на 1600мм, толщина 100мм полиуретановая, с набором рельсовых принадлежностей – 2шт.; - Пол полистирол толщиной 100мм, Пенопласт ППС на основе полистирола, 18-25 кг/м3 (с длиной от 2000мм до 4000мм, шириной 1000мм, толщиной панели 100мм) – 168.7м2; - Освещение холодильных камер светодиодными светильниками (в каждой камере) теплого света с защитными плафонами, исключающими падение на продукт осколков стекла при повреждении.</p>		

			<p>Монтаж светильников выполнить не ниже отм. + 5.000 от уровня пола – компл.;</p> <p>- Доборные элементы для сэндвича -панелей: внешний и внутренние простые угольники, профиль (угольник) под сэндвич панели, а также другие необходимые элементы для конструкции сэндвич панелей, помещений и дверей – компл.</p> <p>СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ: Полный комплект системы охлаждения, работающей на основе хладагента R404A или R407с, R134a – 2 компл.:</p> <p>- Температура охлаждения: до -5 С°;</p> <p>- Компрессорно-конденсаторный, полугерметичный, Bitzer или аналог, с масляным сепаратором, зеркалом для наблюдения состояния хладагента в системе;</p> <p>- Испаритель (воздухоохладитель), разница, (Дельта) температуры в теплообменнике и воздуха в камере не более 6 С°;</p> <p>- Полный пакет фитингов, TPV и медных трубопроводов, объединяющих аппаратную часть и охладитель;</p> <p>- Электронный блок управления;</p> <p>- В комплекте должны быть электропровода и хладагент в достаточном количестве для работы системы.</p> <p>СЕРТИФИКАЦИЯ И СТАНДАРТЫ: - Предлагаемая система охлаждения должна быть от производителя, придерживающегося системы качества ISO 9001 (также будут рассмотрены международно признанные системы сертификации качества, эквивалентные ISO).</p>		
2	МОНТАЖ, ПУСКО-НАЛАДКА И ТРЕНИНГ	1 объект	<p>НАЗНАЧЕНИЕ:</p> <p>- Монтаж, наладка, запуск и ввод в эксплуатацию холодильных камер квалифицированным персоналом Поставщика и обучение персонала Конечного пользователя;</p> <p>- Все расходы на проезд (проезд, проживание и т.д.) Инженеров и инструкторов до места установки должны быть включены в стоимость установки и обучения.</p>		
			Общая стоимость оборудования		
			Стоимость транспортировки (адреса доставки: Республика Каракалпакстан, Тахтакупырский район, Дослык шоссе, б/н)		
			Стоимость страхования (если применимо)		
			Другие расходы (командировочные, проживание)		
			Общая стоимость предложения, включая все расходы, сум без НДС		

Адреса доставки: Республика Каракалпакстан, Тахтакупырский район, Дослык шоссе, б/н

Примечание:

1. Участники торгов должны предлагать подлинные, фирменные продукты. ПРООН может проводить осмотр после поставки товаров по своему собственному усмотрению.
2. Цена включает доставку / установку.
3. Осмотр территории будет организован по запросу (если применимо).
4. Брошюры и технические детали предлагаемой/ых модели/ей ДОЛЖНЫ быть предоставлены вместе с предложением (если применимо).

Общие условия и положения ПРООН являются неотъемлемой частью данного ЗАПРОСА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ и должны быть рассмотрены всеми заявителями.

<http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/how-we-buy.html>.

При подаче предложения, заявители соглашаются соблюдать настоящие Общие условия и положения. Любой заказ на закупку, полученный в результате этого процесса, должен содержать их в полном объеме.

Пожалуйста, отправьте свое предложение, заполнив правую колонку приведенной ниже формы:

Требования ПРООН [должны быть заполнены Покупателем]	Ответ заявителя
Срок действия предложения: <input checked="" type="checkbox"/> 60 дней В исключительных случаях ПРООН может запросить кандидата о продлении срока действия Предложения, первоначально указанного в данном Запросе. В таком случае в письменной форме подтверждается продление срока коммерческого Предложения, без каких-либо его изменений.	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Пожалуйста, объясните если указали «Нет»: _____
Предлагаемый период гарантии (если применимо): Как минимум 12 последовательных месяцев	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Пожалуйста, объясните если указали «Нет»: _____
Описание гарантийного покрытия (если применимо): Стандартная гарантия производителя	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Пожалуйста, объясните если указали «Нет»: _____
Описание услуги послепродажного обслуживания (если применимо): <input checked="" type="checkbox"/> Гарантия на запасные Части и Труд на минимальный период 12 месяцев <input checked="" type="checkbox"/> Техническая поддержка <input checked="" type="checkbox"/> Наличие местного сервисного центра для оперативного реагирования (без дополнительных затрат со стороны ПРООН и/или конечного пользователя) в течение гарантийного периода <input checked="" type="checkbox"/> Гарантия доступности всех деталей в кратчайшие сроки, но не более 5 календарных дней с момента получения запроса ПРООН или конечного пользователя <input checked="" type="checkbox"/> Устранение несоответствий и замечаний в течение гарантийного периода, включая поставку и замену; замена на полностью новое оборудование если ранее поставленное не соответствует стандартам, нормам и/или не подлежит ремонту	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Пожалуйста, объясните если указали «Нет»: _____
Условия поставки (связанные с INCOTERMS 2010): <input type="checkbox"/> FCA <input type="checkbox"/> CPT <input type="checkbox"/> CIP <input checked="" type="checkbox"/> DAP-Каракалпакстан (адреса доставки указан) или <input checked="" type="checkbox"/> DDP-Каракалпакстан (адреса доставки указан) <i>Адрес доставки: Республика Каракалпакстан, Тахтакупырский район, Дослык шоссе, б/н</i> Таможенное оформление ¹ при необходимости, осуществляется со стороны ПРООН в Узбекистане	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Пожалуйста, объясните если указали «Нет»: _____

¹ Должно быть связано с выбранными условиями INCOTERMS

<p>Условия оплаты:</p> <p>Применимо к местным компаниям (зарегистрированные в Республике Узбекистан): Производится в Узбекских сумах в два транша: (1) 15% предоплата после подписания сторонами Контракта; и (2) 85% окончательная оплата после подписания Акта Приемки выполненных работ и Счет-фактуры сторонами.</p> <p>Применимо к зарубежным компаниям (зарегистрированные за пределами Республики Узбекистан): Производится в Долларах США в виде 100% пост-оплаты после поставки всей продукции в пункт назначения и подписания Акта Приемки выполненных работ сторонами.</p>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Пожалуйста, объясните если указали «Нет»: <hr/>
<p>Срок поставки:</p> <p>Применимо к местным Компаниям: в течение 60 календарных дней с даты поступления предоплаты. Применимо к зарубежным Поставщикам: в течение 60 календарных дней с даты подписания Контракта сторонами. Внимание: если срок поставки, указанный в вашем предложении, превышает вышеуказанный предельный срок, то соответствующее предложение может быть отклонено!</p>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Пожалуйста, объясните если указали «Нет»: <hr/>
<p>Вся техническая документация, в том числе руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию может быть предоставлена на английском языке для оценочной комиссии, однако при поставке оборудования вся техническая документация должна быть предоставлена на русском языке</p>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Пожалуйста, объясните если указали «Нет»: <hr/>
<p>Ликвидированные убытки:</p> <p><input type="checkbox"/> Не будет наложено <input checked="" type="checkbox"/> Будет наложено в следующих условиях: Процент от стоимости контракта за каждый день просрочки: 0,5%. Макс. кол-во дней задержки: 15 календарных дней. После чего ПРООН имеет право расторгнуть контракт в одностороннем порядке.</p>	<input type="checkbox"/> Принимается <input type="checkbox"/> Не принимается <input type="checkbox"/> Пожалуйста, объясните если указали «Не принимается»: <hr/>
<p>Пожалуйста, подтвердите, что ваша компания не включена в список Совета Безопасности ООН 1267/1989, список Отдела закупок ООН или другой список несоответствия ООН.</p>	<input type="checkbox"/> Не включена <input type="checkbox"/> Включена <input type="checkbox"/> Пожалуйста, объясните если указали «Включена»: <hr/>
<p>Пожалуйста, подтвердите, что вы принимаете Кодекс поведения поставщиков ООН, доступный по ссылке https://www.un.org/Depts/ptd/about-us/un-supplier-code-conduct</p>	<input type="checkbox"/> Принимается <input type="checkbox"/> Не принимается <input type="checkbox"/> Пожалуйста, объясните если указали «Не принимается»: <hr/>

[Имя и подпись уполномоченного лица]

[Должность]

[Дата]