



Rapport de questions/réponses n°01

A :	Tous les soumissionnaires à la RFQ N° RFQ 2019/09/PNUD/COM
De :	PNUD Comores
Sujets :	RFQ N° RFQ 2019/09/PNUD/COM – équipements solaires
Références de publication	UNDP Procurement Notices : http://procurement-notice.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=57147 https://www.ungm.org/Public/Notice/93179
Date :	10/07/2019

Le Service des Approvisionnement du PNUD Comores a reçu une demande de clarifications par rapport à la RFQ citée ci-dessus publiée dans liens cités plus haut.

#	Questions et Réponses
1	<p>We refer to the above RFQ for supply of solar equipment and would appreciate if you can clarify on the below: Line No 1 Solar Battery stations for Volcano Observatory. Please confirm the ampere hours (Ah) required for the batteries. The RFQ mentioned 220Ah whereas the specs of the battery is for 110Ah</p> <p>Q</p> <p>Nous nous référons à la demande d'offre ci-dessus pour la fourniture d'équipements solaires et nous vous serions reconnaissants de bien vouloir clarifier ce qui suit:</p> <p>Ligne No 1 Stations de batteries solaires pour l'observatoire des volcans.</p> <p>Veillez confirmer l'ampère-heure (Ah) nécessaire pour les batteries. La demande de prix mentionnait 220Ah alors que les spécifications de la batterie sont pour 110Ah</p>
R	<p>Required batteries are at 12V / 220 Ah according to the RFQ</p> <p>Les batteries recherchées sont des batteries à 12V/ 220 Ah conformément à la RFQ</p>