

Invitación a Licitar 36408 -1819/18

“Contrato a Largo Plazo (LTA) para el Suministro, transporte, almacenamiento y despacho de Combustible Diésel ULSD para flota de autobuses del sistema Transmetro e instalación de estaciones de despacho.”

Nota Aclaratoria No. 2

A continuación, se responde a las consultas realizadas en la reunión informativa:

PREGUNTA 1: “Respecto al tema de los dispensadores, en la playa 2 se requiere una pistola adicional a la que ya cuentan?”

RESPUESTA 1: Si, en el área designada subterránea, para planes de contingencia.

PREGUNTA 2: “Ya se consideró el tiempo de instalación en la playa 4, ya que aún no hay construcción?”

RESPUESTA 2: Sí, deberán dar el servicio en un camión pipa cuya capacidad debe estar entre los 2,500 a 3,000 galones día de despacho, destinada exclusivamente para mantener en el lugar con el diésel ULSD, mientras termina la construcción civil de la instalaciones.

PREGUNTA 3: “El área designada de la playa 4, se encuentra ya identificada?”

RESPUESTA 3: Sí existe área designada para despacho, pero aún está pendiente de ser confirmada por los ingenieros estructurales de la Municipalidad de Guatemala y con el apoyo de la empresa de suministro de Diésel ganadora.

PREGUNTA 4: “En las bases de licitación se mencionan 2 precios, uno para la playa 2 y otro para las playas 1, 3 y 4, en la facturación significa que se calcularían 2 precios?”

RESPUESTA 4: Sí, la diferencia es que en la playa 2 no se requiere la instalación solo mantenimientos preventivos y correctivos.

PREGUNTA 5: “Con relación a las marquesinas, se retirarían las existentes y se colocarían nuevas?”

RESPUESTA 5: Sí y deben cumplir con los estándares de seguridad y normativos de la empresa ganadora del suministro del diésel ULSD.

-----última línea-----

Guatemala, 31 de julio de 2019