PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

ACTA DE VISITA A SITIO

INVITACIÓN A LICITAR

***REFERENCIA:* 1693 PAN 2019-ADECUACIONES Y MEJORAS AL CENTRO INADEH DE PLAZA DEL MAR, RÍO HATO, PROVINCIA DE COCLÉ.**

Fecha y Hora de la Conferencia previa: 31 de julio de 2019

10:00 A.M. – 12:00 M.

Se describen a continuación las preguntas y respuestas durante la visita a sitio para el Proceso 1693 PAN 2019:

Pregunta 1: ¿Se incluye el diseño e instalación del sistema de rociadores dentro del local?

Respuesta a Pregunta 1: Sí se incluirá el diseño e instalación del sistema de rociadores, ver Enmienda No. 4 donde se adiciona este punto al alcance.

Pregunta 2: Las especificaciones del Aire Acondicionado con 50% de ahorro energético y con maquinaria Inverter son de difícil acceso en el mercado. Agradecemos revisar.

Respuesta a pregunta 2: El aire acondicionado serán de tipo inverter y con el ahorro energético mayor o igual al solicitado por la secretaria nacional de energía. Ver Enmienda No.4, donde se ajusta este punto en el alcance.

Pregunta 3: En la visita de sitio se observó la losa arriba del techo del local para estos equipos.

Respuesta a Pregunta 3: Se adjunta foto de esta, en el pliego a través de Enmienda No.4.

Pregunta 4: ¿El contratista deberá pagar el consumo eléctrico durante la ejecución de la obra?

Respuesta a Pregunta 4: Es correcto, el contratista deberá sufragar los gastos de consumo eléctrico y de agua durante la ejecución de la obra. Ver Enmienda No.4.

Fin del Documento