

- **Anexo 3 – Tabla SNE índices Mínimo de Eficiencia Energética (A/A). y fotos adicionales del local 01**

- Tabla de la Secretaria Nacional de Energía (SNE) para índices de eficiencia energética (A/A):

Tabla N° 5. Índices Mínimos de Eficiencia Energética (A/A)

Tipo	Capacidad de enfriamiento Watts (BTU/h)	REEE	
		Wt/We	(BTU/Wh)
Inverter	Hasta 4,101 (13,993) y de (13,993) hasta 5,859 (19,991.493)	4.68	16
	Mayor que 10,600 (36168.26) hasta 19,050 (65 000.505)	4.1	14
Tipo	Capacidad de enfriamiento Watts (BTU/h)	REE	
		Wt/We	(BTU/Wh)
Dividido (Split)	Descarga libre y sin ductos de aire hasta 19,050 (65 000.1)	3.08	10.5
Aire tipo cuarto (Ventana)	Para rangos de capacidades de 1,758-10,600(5,998-36,168)	3.19	10.9

Fuente: SNE

REE = Relación de Eficiencia Energética; REEE = Relación de Eficiencia Energética Estacional

- Fotos adicionales del Local 01:





Losa para colocación de equipos sobre el techo del local



Salidas electricas en el cuarto de aire acondicionado