

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

ACTA DE VISITA A SITIO

INVITACIÓN A LICITAR

REFERENCIA: 1807 PAN 2019 - CAMBIO DE CUBIERTA A CUATRO PABELLONES DEL CENTRO DEL INADEH DE PENONOMÉ, PROVINCIA DE COCLÉ.

Fecha y Hora: 10 de septiembre de 2019

10:30 A.M. – 12:00 M.D.

Se describen a continuación las preguntas y respuestas durante la visita sitio, para el Proceso 1807 PAN 2019:

Pregunta 1: Para los pabellones que se pide lamina tipo canal ancho, se recomienda zinc ondulado para mejor manejo y traslape

Respuesta a pregunta 1: Se considera, ver enmienda No.3

Pregunta 2: ¿Se puede presentar fianza de propuesta emitida por una aseguradora?

Respuesta a pregunta 2: No, la Garantía de Mantenimiento de la Oferta será de USD \$9,610.00 emitida a: PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO. En forma aceptable de Garantía de Mantenimiento de la propuesta:

- Cheque emitido por cualquier banco/Cheque de la caja/Cheque certificado.
- Garantía Bancaria (usando el Formulario G).

Esta Garantía de Mantenimiento de la oferta será valida por un mínimo de treinta (30) días luego de la fecha de validez final de la Oferta.

La Garantía Original debe ser enviada antes de la fecha y hora del cierre a la siguiente dirección:

Lugar: Casa de las Naciones Unidas-Ciudad del Saber- Edificio 129-Planta Baja, Ciudad de Panamá, República de Panamá. Referencia: UNIDAD DE ADQUISICIONES/1897 PAN 2019.

Las Garantía de Oferta de los Licitantes que no hayan conseguido contrato serán devueltas.

Según lo indica el Documento de Invitación a Licitar, pagina 20 de 137, BDS n°12 Garantía de Mantenimiento de la Oferta.

Pregunta 3: Hay que poner aislante en los aleros o solo en el área interna.

Respuesta a pregunta 3: Se aclara que solo en el área interna.

Pregunta 4: Se tiene contemplado pintura de paredes.

Respuesta a pregunta 4: Sólo se incluye la pintura de pared del área a reparar en los laterales del Pabellón Taller de Soldadura-Equipo Pesado-Mecánica Automotriz-Electricidad (galera), también se incluye la pintura en pared en las áreas que el contratista haya afectado durante la ejecución de los trabajos tales como, y sin limitarse a, el picado de pared o repello o similar.

Fin del Documento