

الاستفسارات

مشروع إعادة تأهيل مشفى التوليد وقسم العمليات في مشفى درعا الوطني

الإعلان: Ref.UNDP-SYR-ITB-114-19

الزيارة الثانية: الخميس 2019\10\10

1. طلب المتعهدين تزويدهم بكافة المخططات

سنعيد إرسال جميع المخططات المتوفرة وهي كالتالي:

- الملحق رقم (Attachment No. P01) - مخططات قسم العمليات (شبكة إنذار الحريق، شبكة الهاتف، شبكة الإذاعة، الإنارة والمآخذ، تفاصيل اللوحات الكهربائية)؛
- الملحق رقم (Attachment No. P02) - المخططات المعمارية لقسم العمليات؛
- الملحق رقم (Attachment No. P03) - مخططات مشفى التوليد (مخطط القبو والسطح ومخطط ارتفاعات الواجهات)؛
- الملحق رقم (Attachment No. P04) - المخططات الكهربائية لمشفى التوليد (الإنارة والمآخذ، شبكة الهاتف، شبكة الإذاعة، شبكة حوامل الكابلات).

2. طلب المتعهدون تمديد استقبال العروض لغاية 2019-11-1

لن يتم تمديد موعد استقبال العروض ويبقى الموعد النهائي - 20.10.19

3. في مشفى التوليد: هل يمكن استبدال أبواب المصاعد بستانلس ستيل حسب النورم العالمي للمصاعد EN81 كونها حديد مدهون.

يجب على المقاول الالتزام بدفتر المواصفات الفنية - ستم مناقشة العروض التي تتبنى تحسينات فنية معينة من قبل لجنة هندسية.

4. في قسم العمليات: دهان العوارض الخشبية هل هو بالمتر المربع أم بالمتر الطولي؟

تقاس كمية الدهان في هذا البند بالمتر الطولي.

5. التأمينات الأولية المقدرة بـ 12,000 دولار هل هي قبل تقديم العرض أم بعد فض العروض؟

يجب أن يتم استلام التأمينات الأولية الأصلية في غضون 5 أيام عمل من الموعد النهائي لتقديم العروض و التأخر في تقديم التأمينات الأولية بعد 5 أيام عمل سينتج عنه رفض العرض المستلم.

6. هل يمكن القيام بزيارات أخرى لفحص المعدات الميكانيكية لكل متعهد.

بإمكان المتعهدين المسجلين في الزيارتين الماضيتين وخلال الأسبوع الثالث من شهر تشرين الأول القيام بزيارة فنية غير إلزامية وإفرادية للكشف الفني على المعدات الميكانيكية على أن يتم التنسيق مع السيد مصعب أبايزيد قبل يوم واحد.

7. هل يمكن لشركة سورية لها حساب مصرفي من مصرف خارج سورية أن تقدم الكفالة البنكية من هذا المصرف؟ وهل يمكن تحويل المستحقات المالية بالدولار على هذا الحساب؟

تستطيع تقديم الكفالة من اي بنك لكن لا يمكن تحويل مستحقاتها بالدولار كونها شركة سورية

8. ما هو عدد المراحل التي تحتاج إلى صيانة علما أنها تعمل حالياً بنسبة (50%) (تمت الإجابة عليه بشكل خاطئ سابقاً)

لم يذكر في الكشف بند صيانة للمراحل

9. ما هو العدد المطلوب لوحدات تكتيف الهواء في مبنى المشفى (البند رقم 2 بالكشف) (تمت الإجابة عليه بشكل خاطئ سابقاً)

نلتزم بالعدد الوارد في الكشف وهو واحد.