

ABSOLUCION DE CONSULTAS

Invitación a Licitar PNUD/IAL-321-2019 - Adquisición de Herramientas y Equipos para Talleres de Servicio y Mantenimiento e Implementación de Centros de Recuperación y Reciclaje

Consulta N° 1

Referencia(s) de las Bases

Sección: 5ª SECCIÓN 5A: LISTA DE REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/LISTA DE CANTIDADES

Numeral: 1.3

Página: 25

Consulta:

Favor proporcionar descripciones técnicas más detallada para el caso del Lote 1, Subítem 1.3: Detector electrónico que trabaja con HCFC, HFC y HC. De acuerdo con las especificaciones técnicas, se solicita dos detectores de fugas diferentes. Uno para gases HC y otro para todos los CFC's, HCFC's y HFC's. ¿Deberíamos ofrecer dos detectores de fugas diferentes para esta licitación?

Respuesta:

Solo se debe considerar detectores electrónicos que funcionan con CFC's, HCFC's y HFC's, no se requiere cotizar detectores que funcionan con HC.

Lima, 14 de noviembre de 2019