



## **QUESTIONS AND ANSWERS REPORT**

<b><u>To:</u></b>	Bidders
<b><u>From:</u></b>	UNDP Syria
<b><u>Subject:</u></b>	<b>Rehabilitation of MV and LV in Soran</b>
<b><u>Reference:</u></b>	RFQ -02-21
<b><u>Date:</u></b>	20-1-2021

UNDP Syria Procurement Unit received question regarding the subject RFQ. This question is documented below with respective answers.

### **Question 1:**

**Specify the exact length to be dipped in concrete foundation ?**

الرجاء تحديد العمق المغمور من العمود في الصبة الإسمنتية الخاصة به.

### **Answer**

إن طول العمود هو 9 متر خارجي من الأعلى وإلى الأسفل وأبعاد الصبة موضحة في الملحق و عملية التركيب و الغمر تحددها لجنة الإشراف.

The length of the bridge is 9 m as it mentioned and described in item1, and annex 1 shows the dimensions of the concrete foundation

And the installation process will be supervised by a committee who decides the exact length to be dipped in the concrete foundation.

### **Question 2:**

**Item 1,2,3,4 include supply and installation, while installing is duplicated in items 11 and 12, please clarify the duplication.**

إن البند 1,2,3,4 يتضمن توريد و تركيب و هذا مكرر في البند 11,12 الرجاء إيضاح هذا التكرار

## **Answer**

إن البند 1,2,3,4 يتضمن توريد وتصنيع الأعمدة وتسليمها الى مستودع الشركة العامة للكهرباء في حماء و البند 11,12 يتضمن نقل الأعمدة من المستودع و تركيبها في الأماكن المحددة لها.

Items 1 to 4 include supplying and installing the poles and handing them to general company of electricity warehouse while items 11,12 include transporting and installing the poles in specified places.

## **Question 3:**

**Item 12 includes connecting to the old network, the quantity is mentioned 190, does it mean 190 connecting point ? would it possible to determine the distance between two poles?**

البند 12 يشير الى الوصل الى الشبكة القديمة و العدد المشار اليه هو 190 فهل هذا يعني 190 نقطة وصل. هل يمكن تحديد المسافة بين الأعمدة

## **Answer**

عدد نقاط الوصل الى الشبكة القديمة هو 190 والمسافة بين العمودين 40 متر

The quantity of the connection points is 190. The distance between two poles is 40 m.

## **Question 4:**

**Regarding item 15 do you mean by sample a fully fabricated panel and specify the capacity of the main breaker and are the required current transformers enough for the 100KV transformer.**

بخصوص البند 15 توريد وتركيب لوحة توتر منخفض ما هو المقصود بالنموذج وما هي شدة القاطع الرئيسي وهل محولات الشدة المذكورة في الفقرة 6 كافية للمحولة 100 كيلو فولت

## **Answer**

The bidder must present a drawing shows all the dimensions and specify the brand and the value of all its component including fuse holders and current transformers and signal lamps, the main breaker 200 A (25 ka trip), regarding the current transformers(paragraph 6) the bidder has to stick to what it mentioned in the technical specs

على العارض تقديم مخطط تفصيلي للوحة يبين فيها أبعادها ومكوناتها مع الماركات الخاصة بكل مكوناتها من قواطع وحوامل منصهرات وبارات وقواطع ولمبات إشارة ومحولات الشدة وقياس شداتها. وقيمة شدة القاطع الرئيسي هي 200 أمبير (شدة قطع 25 كيلو أمبير). اما بخصوص محولات الشدة على العارض الالتزام بما هو وارد بنقتر الشروط.

## **Question 5 :**

**Concerning about the transformer's prototype inspection.**

حول عملية فحص المحولة قبل التركيب

**Answer 5**

the transformer must be tested and approved by the public company of electricity in Hamah.

المحولة يجب أن تفحص ويتم المصادقة عليها من قبل المؤسسة العامة للكهرباء في حماه.

**Regards,**