Кабель	Трасса		Кабель					
	Начало	Конец	По проекту			Проложено		
			Марка	Количество кабелей, число и сечение жил	Длина, м	Марка	Количество кабелей, число и сечение жил	Длина
4.00*	От ГРЩ	ШСАУ №4	ВВГнг-LS 5х4	1х5х4	7			
4.01	ШСАУ №4	Наружный блок К1	ВВГнг-LS 5х2,5	1х5х2,5	20			
4.02	ШСАУ №4	Наружный блок К2	ВВГнг-LS 5х2,5	1х5х2,5	50			
4.03	Наружный блок К1	Внутренний блок К1	ВВГнг-LS 5х1,5	1х5х1,5	15			
4.04	Наружный блок К2	Внутренний блок К2	ВВГнг-LS 5х1,5	1х5х1,5	10			
4.05	ШСАУ №4	УФ лампы К1	ВВГнг-LS 3х2,5	1х3х2,5	22			
4.06	ШСАУ №4	УФ лампы К2	ВВГнг-LS 3х2,5	1х3х2,5	37			
4.07	ШСАУ №4	Кнопочный пост К1 для УФ ламп (пом. №21)	МКШ 2х0.75	2х2х0.75	5			
4.08	ШСАУ №4	Кнопочный пост К2 для УФ ламп (пом. №21)	МКШ 2х0.75	2х2х0.75	5			
4.09**	Автоматическая пожарная сигнализация	ШСАУ №4	МКШ 2х0.5	1х2х0.5				

4.00* – рекомендуемый кабель питающего напряжения
4.09**– рекомендуемый кабель

Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Изм.	№уч.	Стад.	№док.	Подпись	Дата