LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° 02/14
"Adquisición de Equipamiento para Centro de Procesamiento de Datos"

La Plata, 30 de Abril de 2014

CIRCULAR N° 02/14 -sin consulta-

En el marco del procedimiento licitatorio de referencia, el Proyecto emite aclaraciones técnicas complementarias:

1. AMBIENTE DE MAXIMA SEGURIDAD

En el Anexo 11 punto 7.2, donde se indica que las siguientes salas deberán construirse como Ambiente de Máxima Seguridad: Sala ARBA-MDA1, Sala ARBA-MDA2, Sala Servidores Mainframe Sala de energía 1 y Sala de energía 2.

A modo de aclaración se indican las medidas aproximadas que deberán contener cada Ambiente de Máxima Seguridad:

Sala ARBA-MDA1	*11,28 mt2*
Sala ARBA-MDA2	*11,28 mt2*
Sala Servidores – Mainframe	*120,00 mt2*
Sala de energía 1	*32,83 mt2*
Sala de energía 2	*32,83 mt2*

Las salas mencionadas no podrán ser construidas con mamposterías o con tabiques del tipo durlock. La Sala de Servidores – Mainframe deberá contar como mínimo con una protección al fuego RF120 y las salas de Energía y MDA podrán ser del mismo material pero con una menor resistencia al fuego, que no deberá ser inferior a FR60.

Av. 7 e/ 45 y 46, Piso 1°, Of.137 -Corredor E-
La Plata – Buenos Aires – Argentina
Telefax: (0221) 429-4522