

Согласовано				
ГАП				
Взам. инв. №				
Подп. и дата				
Инв. № подл.	00000			

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта										
Лист	Наименование							Примечания		
1	Общие данные									
2-3	Схемы функциональные систем							на 2 листах		
4-9	Схемы электрические принципиальные шкафов управления							на 6 листах		
10-12	Схемы электрические принципиальные однолинейные шкафов управления							на 3 листах		
13-15	Кабельный журнал							на 3 листах		
16	Схема расположения ПСА									
17-19	Внешний вид шкафов САУ							на 3 листах		
20	План расположения внешних проводок									
Ведомость ссылочных и прилагаемых документов:										
Обозначение			Наименование					Примечания		
			Прилагаемые документы							
2013-025-01-АОВ.ПЗ			Пояснительная записка					на 6 листах		
2013-025-01-АОВ.СО			Спецификация оборудования					на 6 листах		
Условные графические обозначения:										
 - Вентилятор канальный  - Нагреватель электрический  - Фильтр  - Охладитель фреоновый										
Защитные меры безопасности:										
Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током все металлические корпуса электрооборудования и электропроводок, нормально не находящиеся под напряжением, присоединить к главной шине защитного заземления.										
Настоящий комплект проектной документации соответствует нормам и правилам и обеспечивает взрыво и пожаробезопасную эксплуатацию при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.										
						2013-025-01 – АОВ				
						Туркменистан, г. Дашогуз, Этрап им. Ниязова, Веляятская Туберкулезная Больница				
Изм.	№уч.	Стад.	№док.	Подпись	Дата	Референс – лаборатория		Стадия	Лист	Листов
Разраб.					2013 г.			РП	1	20
Н.контр.										
Утв.						Автоматизация. Общие данные				