

**SOLICITUD DE COTIZACIÓN (SDC)
PROYECTO 43746 "EFECTIVIDAD ORGANIZACIONAL"
"SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA PLANTA ELÉCTRICA DEL PNUD VENEZUELA"
Referencia: SDC/046/PNUD/2015**

Aclaratoria No. 1

Caracas 22 de junio de 2015

En relación con el proceso de la referencia, nos dirigimos a Ustedes para informarles sobre la consulta formulada por las empresas posibles participantes y la respuesta a la misma, la cual esperamos sea tomada en consideración al momento de presentar su oferta:

Pregunta No. 1

Es importante revisar el equipo para obtener los datos técnicos del Motogenerador, ¿cuando podemos visitar el equipo?

Respuesta No. 1

Si, se puede realizar una visita al área donde se encuentra ubicado el Motogenerador, para lo cual agradecemos llenar el formato anexo a la presente aclaratoria y enviarlo a través del email de licitaciones.ven@undp.org y nosotros otorgaremos una cita para la visita entre los días del 25 de junio de 2015 y 29 de junio de 2015.

Pregunta No. 2

El presente correo es con la finalidad de solicitarles, de ser posible, la foto de la placa del motor, debido a que en la misma siempre se logra apreciar el serial del mismo y con esta información, podemos ubicar los números de partes correspondientes.

Respuesta No. 2

Se adjunta un archivo a la presente aclaratoria con las fotografías actuales del motogenerador.

Atentamente le saluda,

**Moraima Ruiz
Gerente del Centro de Servicios**

Anexo 1

Solicitud de Cita para visita de Motogenerador

| Datos | |
|---------------------------------|--|
| Nombres Completos | |
| Cédula de Identidad | |
| Empresa | |
| E-mail | |
| Teléfono CANTV + Celular | |

Nota:

Las citas para las visitas serán únicamente asignadas en horario de lunes a viernes. Una vez asignada la cita nos comunicaremos con usted para suministrar la dirección de nuestras instalaciones.

Debe adjuntar copia de su cédula de identidad vigente

Todos los datos solicitados en el cuadro anterior deben llenarse completamente, de lo contrario el PNUD no podrá otorgar la cita.

Anexo 2

Fotografías del Motogenerador que requiere mantenimiento

| | |
|---|-----------------------------------|
| Fabricante/Manufacturer ABAMOTOR ENERGIA,S | |
| FABRICA/FACTORY 48220 Abadiño -Vizcaya (Spain) | |
| Tfno:0034 943 620 27 1 | |
| www.abamotor.com | |
| N° SERIE 7005927 | Fecha Fabricación 19/11/08 |
| G6-208 CILW T24C1 A | |
| Alternador LEROY | LSA42.2S5J |
| Pot.Emergencia (KV | Cos.fi 0,8 |
| Pot.continua (KVA) 21 | |
| Frec (Hz) 60 | Tensión (V) 208-1 Intesidad (A) |
| Dimensiones 1800/740/1170 | |
| Peso (Kg) 670 | |
| Temperatura Máxim | |
| Altura Máxima: | |
| Grupo electrógeno/Generating Set ISO-8528 | |

