

Construction works on capital repairs of buildings in Luganska oblast

Выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту зданий:

**ЛОТ №1: Коммунальное Учреждение «Центральная городская больница»
(инфекционное отделение и лаборатория) (Луганская область, г.Рубежное). –
Переобъявление**

**ЛОТ №2: Коммунальное Учреждение «Центральная городская больница им.
Титова» (Луганская область, г. Лисичанск). – Переобъявление**

**Questions and answers including minutes of the pre-bidding conference held at UN
Office on August 28**

The answers to participants' questions are given below

Далее приведены ответы на вопросы участников

- 1. Q: Предприятие соответствует требованиям, изложенным в ПУТ, но есть вопрос по наличию лицензии. Можно ли привлекать субподрядчиков на эти работы?**

А: Привлечение субподрядчиков возможно, для этого в разделе субподрядчики вашей заявки необходимо указать информацию о соответствующем подрядчике и приложить его лицензии.

- 2. Q: Хотелось бы увидеть проектную документацию на объекты.**

А: Ссылки на проектную документация (по всем разделам) указаны в тендерной документации.

- 3. Q: Возможно ли выехать и посмотреть объект с кем-то из принимающей стороны?**

А: Тендером не предусмотрено посещение объекта. Просим готовить предложения на основании технической документации и Перечня объемов работ и материалов. Также, дополнительно по ссылке с проектной документацией выложены фотографии объектов.

- 4. Q: Будут ли пациенты находиться на объектах во время выполнения работ на объектах больницах?**

А: На момент выполнения работ пациенты будут перемещены в другие помещения.

- 5. Q: Можно ли будет привлечь субподрядчика, который не был изначально указан в заявке?**

А: Допускается привлечение квалифицированных субподрядчиков после подписания контракта, но они обязательно должны быть согласованы с ПРООН тем более на работы, которые не подлежат лицензированию.

- 6. Q: Есть ли на объектах перебои со светом, водой?**

А: В Лисичанске есть перебои с водой, но во всех санузлах предусмотрены баки с запасов воды. В Рубежном тоже возможно есть перебои с водой. Электричество работает, однако бывают и аварийные отключения, которые исправляются.

7. Q: По какому курсу рассчитывается оборот компании за предыдущие года?

А: Оборот будет рассчитываться по средневзвешенному курсу ООН за соответствующий год.

8. Q: Что имеется ввиду под кредитным рейтингом компании?

А: Если Вашей компании когда-либо присваивали кредитный рейтинг когда-либо, Вы можете его предоставить. Если нет, то нужно предоставить финансовую отчетность компании с печатью управления статистики.

9. Q: Вопрос по разделу 2.3. Представление отчетности и мониторинг: Пожалуйста, представьте краткое описание предлагаемых механизмов представления отчетности ПРООН и партнерским организациям в рамках данного проекта, включая график представления отчетности.

А: В данном пункте участнику предлагается предоставить описание процесса предоставления отчетности и мониторинга процесса выполнения строительных работ по каждому конкретному объекту.

ITB UKR/2014/077

Construction works on capital repairs of water pumping station No.1 at the Siverskyi Donetsk-Donbas canal in Semenivka village, Sloviansk district, Donetsk oblast

Выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту насосной станции 1-го подъема канала Сиверский Донец - Донбасс в с. Семеновка, Славянский район, Донецкая область

Questions and answers including minutes of the pre-bidding conference held at UN Office on August 28

The answers to participants' questions are given below.

Далее приведены ответы на вопросы участников.

Общие вопросы:

- 1. B1: Сообщите пожалуйста информацию относительно банковской гарантии по авансовому платежу по Раздел №9 в которой нужно указать номер контракта которого еще нет, и максимальный % аванса в гарантии от нашего тендерного предложения.**

O1: Согласно п. 12 таблицы ПЕРЕЧНЯ ДАННЫХ, «Авансовый платеж при подписании контракта допускается до суммы равной 20% контракта». При этом, если участник тендера требует оплаты авансового платежа, а запрашиваемый авансовый платеж превышает 20% от общей цены тендерной заявки или 30 000 долларов США, ПРООН потребует от участника тендера предоставить банковскую гарантию на сумму, эквивалентную сумме авансового платежа. Банковская гарантия авансового платежа должна быть представлена по форме, указанной в Разделе 9.

2. B2: Данную гарантию нужно вложить в тендерную документацию?

O2: Нет, ее предоставление необходимо только после подписания контракта.

3. B3: Когда необходимо предоставить гарантию исполнения контракта от банка по Раздел №8, в какой период?

O4: Гарантия исполнения контракта должна быть предоставлена победителем тендера сразу после подписания контракта, в случае если ПРООН потребует ее предоставления.

4. B5: Контракт Раздел 10 тендерной документации, необходимо подписать и предоставить на тендер?

O5: Нет.

5. B1: Просьба предоставить электронную версию проекта на данные работы.

O1: Вся проектная документация по данному объекту находится по ссылке, которая указана в техническом задании:
<https://www.dropbox.com/sh/a3jgaemggup5e63/AADZpZhpWkMvwpXKdvuq1hrqa?dl=0>

6. B2: Почему не указаны в перечне работ кабельно-проводниковая продукция? В требованиях к исписываемым материалам они присутствуют (пункт 6.4.2).

O2: Поставка данных материалов не требуется, а список требований к материалам стандартный для всех объектов, он не редактируется под каждый отдельный тендер. Например в списке требований могут быть окна, но их установка по какому-то объекту не требуется.

7. B3: В перечне объемов и материалов отсутствуют материалы для ремонта электродвигателя Агрегат №9.

O3: В перечне работ указана марка агрегата ВДС-325-69-16. Программа АВК5 дает перечень материала согласно вида работ. Задача подрядчика вложить в стоимость работ материал предназначенный для капитального ремонта данного агрегата.