Al servicio de las personas y las naciones

UNDP-OPE-0279/2015
25 de Setiembre de 2015

Estimados Señores:

Asunto: Solicitud de Propuesta SDP/00014311/108/2015 "Construccion de las Obras Civiles, Instalaciones y Mantenimiento Posterior de los Juzgados de 1° Instancia de Capitán Bado"

Aclaraciones y Enmiendas N° 02

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a solicitud del Proyecto 00014311" "Programa de Infraestructura de la Corte Suprema de Justicia", tiene a bien notificar la siguiente Enmienda de los documentos de la Solicitud de Propuesta de la referencia, según se indica a continuación:

Consulta 01: Favor aclarar en la planilla los siguientes ítems.

20.6.3 - Cámara con filtro anaeróbico (sin unidad) 1,00

21.22.3 - Sello sanitario; aislación vertical; desinfección del pozo gl (sin cantidad)

A5 Comunicación Oral

10 - Asistencia técnica al integrador electrónico para la inclusión de los controladores de ascensor al BMS del edificio.

Aclaración 04: Se modifica la planilla A.1 de computo métrico y presupuesto – Obras Civiles en los siguientes Ítems:

A.1 PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO - OBRAS CIVILES						
Ítem	**Cód. ET**	**Descripción de Rubros**	**Un**	**Cantidad**	**Precio Unit. Gs. Iva Incluido**	**Precio Total Gs. Iva Incluido**
20.6.3		Cámara con filtro anaeróbico	gl	1,00		
21.22.3		Sello sanitario; aislación vertical; desinfección del pozo	gl	1,00		

Señores Proponentes
SDP/00014311/108/2015
Asunción, Paraguay

A.5 PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO - SISTEMA DE COMUNICACIÓN ORAL Y MUSICA FUNCIONAL					
Item	**Descripción**	**Unid.**	**Cant.**	**Precio Unit. Gs. Iva Incluido**	**Precio Total Gs. Iva Incluido**
10	Asistencia técnica al integrador electrónico para la inclusión de los controladores del sistema de Comunicación Oral al BMS del Edificio	gl	1		

Aclaración 05: Se modifican las especificaciones mínimas requeridas en el ítem 3.2.2 – Red de datos, "Equipos de Seguridad tipo VPN"

c. Características técnicas mínimas del equipo

ITEM	DESCRIPCIÓN	MINIMO REQUERIDO
16	Rendimiento mínimo esperado para IPSec VPN Throughput (AES-256 + SHA-1)	400 Mbps

Se modifica el formulario N° 14 f: PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS – RED DE DATOS.

Ítem	Características	Datos mínimos exigidos	Datos garantizados
PRODUCTO: EQUIPO DE SEGURIDAD VPN.			
19	Rendimiento mínimo esperado para IPSec VPN Throughput (AES-256 + SHA-1)	400 Mbps	

Todos los demás datos mínimos exigidos se mantendrán.

Aclaración 06: Se modifican las especificaciones técnicas, el formulario N° 14 c y la planilla de computo métrico y presupuesto de la siguiente manera:

Especificaciones Técnicas, pagina 201, C. GRABACION EN CAMARA GESSEL, D.2 Características Técnicas de los equipos, Cámaras color Móviles. • deben ser programables, con posibilidad de rotación de 360° en forma continua, equipadas con lentes zoom 20X mínimo, velocidad variable entre 10/200° por segundo.

Formulario N° 14 c: PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS – SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICA. GRABACION EN CAMARA GESSEL.

Item	Parámetros	Datos Minimos Exigidos	Datos Garantizados
PRODUCTO: Cámara CCD Color zoom 20x. Movimiento PAN y manual con Joystick y TILT (>90°)			
1	Marca	Indicar	
2	Modelo	Indicar	
3	Iluminación minima	0,08 lux (día) y 0,013 lux (nocturno)	
4	Capacidad	650 TVL	
5	Certificación de Calidad	ISO / UL / CE	
6	Procedencia	Indicar	
7	Norma de Etiquetado ecológico	ISO Tipo 1, UL, Eficiencia Energética CE, Energy Star	

Planilla de cómputo métrico y presupuesto.

C - GRABACION EN CAMARA GESSEL					
	SISTEMA DE VIDEO Y GRABACION				
2	Cámara color móvil, con movimientos pan/tilt y lente zoom de 20 X.	un	1		

Todos los demás datos mínimos exigidos se mantendrán.

Aclaración 07: La capacidad del disco duro para el grabador digital de la Cámara Gessel será de 1,5 Tb. Se modifica la planilla de cómputo métrico y presupuesto en el siguiente ítem.

C - GRABACION EN CAMARA GESSEL					
	SISTEMA DE VIDEO Y GRABACION				
3	Equipo grabador digital de video con entrada para 4 canales de video y audio; CON salidas para audio y video. Función looping. Disco duro 1,5 TB. Control PTZ a través del mouse.	un	1		

Agradeceremos notar que la presente enmienda y su contenido forman parte integral del pliego de bases y condiciones del proceso de la referencia.

Alfonso Ortega
Oficial a Cargo