



---

**Aclaratoria No.4**

**28 de septiembre de 2015**

**IAL/00087688/01780-2015**

**Suministro e Instalación de 16 Aires Acondicionados para HONDUTEL**


El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), por este medio responde a la siguiente consulta presentada por los participantes en el marco del proceso IAL/00087688/01780-2015 Suministro e Instalación de 16 Aires Acondicionados para HONDUTEL

Pregunta.

P/ Favor confirmar si para la unidad tipo mochila solicitada para el sitio de Puerto Cortés, ¿se requiere con algún tipo de recubrimiento especial para protección contra la salitre?

Respuesta.

R/ No, dicho recubrimiento no está siendo requerido.

  
José Segovia  
Jefe Unidad de Adquisiciones

REPRESENTANTE  
RESIDENTE  
P  
N  
U  
D  
DE LAS  
NACIONES UNIDAS  
PARA EL DESARROLLO