



## Nota Aclaratoria 5

**Proceso IAL/00087688/01780-2015**  
**Suministro e Instalación de 16 Aires Acondicionados para HONDUTEL**  
**Proyecto No. 00087688 Apoyo a la Gestión Estratégica de HONDUTEL**  
30 de septiembre de 2015

Por este medio, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a solicitud de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), por este medio emite la Nota Aclaratoria No.5 que sustituye a la Nota Aclaratoria No.4 de fecha 28 de septiembre de 2015, con el fin de ampliar la respuesta a la consulta siguiente:


### Pregunta

Favor confirmar si para la unidad de aire acondicionado tipo mochila solicitada para el sitio de Puerto Cortés, ¿se va a requerir de algún tipo de recubrimiento especial para la protección contra la salitre?

### Respuesta

Sí, se confirma que la unidad de aire acondicionado tipo mochila para el sitio de Puerto Cortés, debe tener un recubrimiento especial para zonas costeras, con aplicación BLYGOLD, poliuretano impregnado al serpentín del condensador y ventilador, y con capacidad de operar bajo condiciones ambientales de 45°C. Para el resto de los aires acondicionados, no se requerirá de dicho recubrimiento.

Favor considerar esta información al momento de presentar su oferta.

  
José Segovia  
Jefe Unidad de Adquisiciones

REPRESENTANTE  
RESIDENTE  
  
PROGRAMA DE LAS  
NACIONES UNIDAS  
PARA EL DESARROLLO