

Caracas, 14 de junio de 2016

## ENMIENDA 03

SDC/044/MARINO/2016

**“ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL MINISTERIO DEL PODER POPULAR  
PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS (MINEA)”**

La presente enmienda tiene por finalidad corregir las especificaciones técnicas de los bienes solicitados en el marco del proceso indicado en la referencia, al respecto les indicamos:

En donde dice:	Debe decir:
<b><u>AIRE TIPO SPLIT - CONSOLA PISO TECHO DE 60.000 BTU</u></b>	<b><u>AIRE TIPO SPLIT - CONSOLA PISO TECHO DE 60.000 BTU</u></b>
Frío	Frío
Reinicio automático	Reinicio automático
Control remoto inalámbrico	Control remoto inalámbrico
Toma de aire exterior	Toma de aire exterior
Instalación múltiple	Instalación múltiple
Silencioso	Silencioso
Tres velocidades	Tres velocidades
208-230V-1F-60Hz	<b>208-230V-3F-60Hz</b>
Incluye:	Incluye:
Kit de tuberías de refrigerante 5 metros de longitud.	Kit de tuberías de refrigerante 5 metros de longitud.
Cable de conexión	Cable de conexión
Ventilador centrífugo tangencial	Ventilador centrífugo tangencial
Motor eléctrico	Motor eléctrico
Espárrago de instalación	Espárrago de instalación
Soporte Cielo-Razo (Piso de techo)	Soporte Cielo-Razo (Piso de techo)
Plantilla de instalación	Plantilla de instalación

Igualmente, se les recuerda que el nuevo plazo para la recepción de cotizaciones es hasta el **21 de junio de 2016 hasta las 06:00 P.M.** Hora Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Para que todas las empresas interesadas en participar presenten su cotización.

Los demás términos y condiciones establecidos en el documento de solicitud de cotización permanecen sin ninguna alteración. Para mayor información, favor ingresar en el siguiente link:

[http://procurement-notices.undp.org/view\\_notice.cfm?notice\\_id=29580](http://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=29580)

Agradeciendo su debida atención, se despide,

CENTROS DE SERVICIOS

PNUD VENEZUELA