



*Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sustentable
Secretaría de Política Ambiental,
Cambio Climático y Desarrollo Sustentable*

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA NACIÓN

Proyecto PNUD ARG 15/004 – Préstamo BIRF N° 8493-AR

"Bosques Nativos y Comunidad"

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2016

"Adquisición de Equipamiento Informático para la UEN y las UEL del Proyecto"

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2016

CIRCULAR ACLARATORIA N° 02/2016

Respecto del proceso de la referencia se emite la presente Circular Aclaratoria, por consulta:

Consulta 1. Lote N° 5: Cual es la capacidad de la UPS requerida?

Respuesta 1. Capacidad Máxima en Cantidad de PCs (1PC = 1 CPU + Monitor Color 15"): 2

Tensión y Frecuencia de entrada: 220 VCA, 50 Hz.

Autonomía aproximada: 1 PC: 12-15 minutos - 2 PC: 3-5 minutos.


Horacio C. Levit
Director Ejecutivo
PROYECTO BOSQUES NATIVOS Y COMUNIDAD
BIRF 8493 AR - PNUD ARG 15/004
MAyDS