

**PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
ENMIENDA No. 3**

INVITACIÓN A LICITAR

REFERENCIA: 1807 PAN 2019 - CAMBIO DE CUBIERTA A CUATRO PABELLONES DEL CENTRO DEL INADEH DE PENONOMÉ, PROVINCIA DE COCLÉ.

Fecha: 11 de septiembre de 2019

Se notifica a las empresas interesadas, la siguiente enmienda aplicable al proceso de la referencia:

1. En la página No. 36 a la 51 de 137 del documento de Invitación a Licitar 1807 PAN 2019, Sección 5: Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas/Lista de Cantidades/B. OBJETO Y ALCANCE DE LOS SERVICIOS, el alcance de los trabajos es:

Se modifica Observaciones de las siguientes actividades:

2. Pabellón taller de Chapistería					
2	4	Suministro e instalación de lámparas y sistema eléctrico para iluminación	Global	1	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Lámparas de 2 tubos tipo LED antipolvo de 4' para área de depósito • 2 Lámparas de 2 tubos tipo LED antipolvo de 4' <p>Incluye tuberías, cableado y cajas de paso para el suministro eléctrico de las lámparas.</p> <p>Incluye interruptor de encendido y apagado para el área de depósito</p>
3. Pabellón Taller de Gastronomía					
3	6	Instalación de cubierta de techo y aislante	M2	448	<ul style="list-style-type: none"> • Lámina tipo Ondulado • De acero Galvanizado G-60 • Espesor calibre 26 (0.45mm) • Esmaltado de color rojo • Tornillos para techo #14 x 2.5" punta de broca de acero galvanizado para techo con arandela de neopreno o con arandela de acero galvanizado y neopreno para fijación de los traslapes en los soportes • Tornillo para techo #12 x 1" punta de broca de acero galvanizado para fijación de los traslapes entre los soportes • Tornillo para flashing a 60 cm • Todos los tornillos deberán ser sellados e impermeabilizados • Flashing y cumbrera de acero galvanizado calibre 24 (0.55mm) esmaltado color rojo • Incluye limas alta y bajas • Incluye aislante de espuma con doble aluminio en rollo de 1.22m x 38.1 m x 3mm sujeto con alambre • Medida aproximada tomada en planta, no incluye pendiente ni medidas verticales. • No incluye desperdicios
4. Pabellón Aulas Virtuales					

4	4	Instalación de cubierta de techo y aislante	M2	173	<ul style="list-style-type: none"> • Lámina tipo Ondulado • De acero Galvanizado G-60 • Espesor calibre 26 (0.45mm) • Esmaltado de color rojo • Tornillos para techo #14 x 2.5" punta de broca de acero galvanizado para techo con arandela de neopreno o con arandela de acero galvanizado y neopreno para fijación de los traslapes en los soportes • Tornillo para techo #12 x 1" punta de broca de acero galvanizado para fijación de los traslapes entre los soportes • Tornillo para flashing a 60 cm • Todos los tornillos deberán ser sellados e impermeabilizados • Flashing de acero galvanizado calibre 24 (0.55mm) esmaltado color rojo • Incluye aislante de espuma con doble aluminio • Medida aproximada tomada en planta, no incluye pendiente ni medidas verticales. • No incluye desperdicios.
---	---	---	----	-----	---

FIN DE LA ENMIENDA #3.