

## الاستفسارات:

- ✚ خلال عملية التسجيل هناك ملاحظة ألا يتجاوز حجم الملف (10 ميغا)، علماً أن ملف المواصفات ودقتر الشروط بعد الختم والتوقيع يتجاوز حجمه (10 ميغا) هل يمكن تجزئة الملف؟  
**نعم يمكن**
- ✚ مذكور ضمن الشروط أن غرامة التأخير هي (5 بالآلف) وهي قيمة مرتفعة مقارنة مع المشاريع الأخرى، علماً أنه لم يتم ذكر ألا يتجاوز مدة 20 يوم تأخير من تاريخ الانتهاء.  
**تبقى الغرامة تعادل 5 بالآلف ولمدة لا تتجاوز 30 يوم.**
- ✚ كان هناك طلب إجماعي من المعارضين على تمديد موعد انتهاء التقديم على المناقصة.  
**الموعد الجديد لتقديم العروض هو 2019\10\20 الساعة الثانية ليوم الأحد.**
- ✚ في حال كان هناك اضطرار لاستيراد مواد لصالح المشروع من خارج القطر - هل يتحمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تكاليف التخليص الجمركي بما أن البرنامج معفى من الرسوم الجمركية؟  
**يقوم البرنامج بطلب اصدار اعفاء جمركي من وزارة الخارجية**
- ✚ يرجى تزويد المتقدمين بتقارير فنية توضح حالة أجهزة التكييف والميكانيك والمصاعد.  
**هذه التقارير الفنية سيتم تحديدها من قبل الجهة العارضة عند الكشف على هذه الاجهزة خلال الزيارة الميدانية**
- ✚ **يوم الخميس الواقع في 2019\10\10 الساعة 10 صباحا**
- ✚ في بند التأمينات الأولية ضمن دقتر الشروط تم تحديد المبلغ ب (USD 12000) هل يمكن للعارض أن يقدم مبلغ ما يعادله بالليرة السورية؟  
**نعم حسب سعر صرف الأمم المتحدة في يوم الإغلاق**
- ✚ في حالة الخلاف بين أطراف العقد، من هي الجهة المخولة لحل هذه الخلافات  
**لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي 'UNCITRAL'**
- ✚ ما هي الجهة التي ستقوم بعمل تجبير للشيك المصدق في حال عدم رسو العقد؟  
**برنامج الأمم المتحدة الإنمائي**
- ✚ ضمن كشف الكهرباء هناك بند (جهاز إنارة v12) يرجى توضيح مواصفات؟  
**هو عبارة عن مسطرة LED طول 1 متر مع غطاء بلاكسي مع قاعدة تثبيت.**
- ✚ مدة تنفيذ الأعمال هي 180 يوم - هل هي أيام ميلادية تشمل أيام العطل الأسبوعية والعطل الرسمية أم 180 يوم عمل؟ إن مدة تنفيذ الأعمال 180 يوم هي غير كافية لتنفيذ الأعمال ويرجى العمل على زيادتها.  
**مدة تنفيذ الأعمال هي 180 يوم روزنامة بما فيها من أيام عطل أسبوعية ورسمية ولا يمكن تمديد فترة تنفيذ الأعمال أكثر من 180 يوم روزنامة.**
- ✚ سيتم العمل على تحديد تاريخ لعمل زيارة فنية للمعارضين للكشف على وحدات الميكانيك والمصاعد وأجهزة التكييف.  
**الزيارة ستكون يوم الخميس الواقع في 2019\10\10 الساعة 10 صباحا.**
- ✚ يرجى تزويد المعارضين بمخططات أوتوكاد للوحات الكهربائية للمباني كون الملفات المرفقة في الإعلان غير واضحة.  
**سيتم إرسال الملفات بصيغة dwg إلى قسم المشتريات لتعميمها على المعارضين.**
- ✚ إن الشركات العارضة من خارج الجمهورية العربية السورية لا تملك حساب بنكي في سورية وبالتالي غير قادرة على عمل شيك مصدق في البنوك العاملة داخل الجمهورية العربية السورية؟  
**يمكن تقديم شيك أو كفالة من أي بنك سواء داخل أو خارج سورية**

✚ وحدات تكثيف الهواء الموجودة على سطح مبنى المشفى الوطني خلال عملية العزل والتبليط، هل يجب فكها وتسليمها للإدارة ثم إرجاعها أم يمكن الإبقاء عليها على السطح؟

سيتم تحديده من قبل الجهة المشرفة

✚ يرجى تزويدنا بنوع ومواصفات لوحة إنذار الحريق الموجودة ضمن المشفى للتمكن من إيجاد حساسات وقطع صيانة تتوافق معها.

سيتم الاطلاع على تفاصيل اللوحة اثناء الزيارة المعلنة بتاريخ 2019/10/10

✚ ما هو العدد المطلوب لوحات تكثيف الهواء في مبنى المشفى (البند رقم 2 بالكشف)

العدد المطلوب للصيانة هو بند واحد يتضمن صيانة أربع وحدات تكثيف الخاصة بقسم العمليات

✚ يرجى تضمين ملاحظة توضح ضرورة صيانة المراوح الخاصة بوحدات معالجة الهواء ضمن الكشف.

المراوح المذكورة ضمن بند صيانة وحدات المعالجة بصيغة (كل ما يلزم)

✚ ما هو عدد المراحل التي تحتاج إلى صيانة علما أنها تعمل حاليا بنسبة (50%)

مرجل عدد 2 وهي من ضمن بنود صيانة وحدة تكثيف الهواء

✚ يرجى توضيح وتأكيد بند صيانة جهاز إزالة القساوة (تحليه المياه) التابع لمرجل مشفى التوليد.

الجهاز المذكور ضمن بند صيانة المرجل بصيغة (كل ما يلزم)