



UNDP-OPE-0453/2019  
11 de Octubre de 2019

Estimados Señores:

**Asunto: PROYECTO 00113069 "WATER GOVERNANCE SUPPORT PROGRAMME - ACTIVIDAD GOAL WATERS PARAGUAY"**  
**SDC/00113069/084/2019 - "Provisión de Sistemas de Agua a la Comunidad 2 de Enero del Distrito de Filadelfia"**  
**NOTA DE ACLARACION N° 01**

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a solicitud del Proyecto 00113069 "Water Governance Support Programme - Actividad Goal Waters Paraguay", tiene a bien notificar las siguientes Aclaraciones a la Consultoría de la referencia, según se indica a continuación:

**Consulta 01:** Favor indicar Coordenadas de la comunidad 2 de Enero del distrito de Filadelfia.

**Respuesta 01:** Las coordenadas de la Comunidad 2 de Enero, son las siguientes:

- Coordenada x: 59° 55' 42,12"
  - Coordenada y: 21° 47' 24,3"
- Las coordenadas del ubicación del Pozo son:
- Coordenada x: 60° 01' 31,3"
  - Coordenada y: 22° 21' 40,2"

**Consulta 02:** En los ítems de la planilla de cómputo métrico figuran unas determinadas cantidades y en la planilla de materiales a ser proveídos por la Municipalidad/SENASA figuran los mismos ítems pero distintas cantidades, consideramos como rubros a cotizar los de la planilla de cómputo métrico?

**Respuesta 02:** A efectos de presentar cotización, solo debe completar la información indicada en la PLANILLA DE COMPUTO METRICO. La información indicada en la Planilla de Materiales es al solo efecto referencia.

**Consulta 03:** Referente al panel solar, si tienen la cantidad de paneles, conversores y baterías que se necesitaran?

**Respuesta 03:** Se requiere la instalación de 8 (ocho) paneles solares. (VER ENMIENDA 01)

**Consulta 04:** En el rubro apertura y limpieza figuran 4.300 mts, la consulta es si el mismo es una zona boscosa o si es una zona solamente con malezas?

Señores:

**Proceso SDC/00113069/084/2019**

Presente


**Respuesta 04:** No es posible indicar la superficie exacta de area cubierta por maleza o Bosques, sin embargo sí se aclara que existen mayormente areas cubiertas por maleza y menor cantidad de zonas boscozas.

**Consulta 05:** El material proveniente de la excavación podrá emplearse para tapar los caños o es necesario hacer la primera tapada con arena lavada o de chacra.

**Respuesta 05:** Se podrá utilizar el material proveniente de las excavaciones para dicho fin.

Favor notar que las aclaraciones incluidas en este documento forman parte integral del presente llamado por lo que deben ser consideradas al momento de presentar sus propuestas.

Atentamente.



Pedro Mendoza  
Gerente de Operaciones

Señores:

**Proceso SDC/00113069/084/2019**

Presente