ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ #2

в запросе коммерческих предложений UNDP/GreenCities/102/2020 на поставку и установку системы учета электроэнергии, горячей и холодной воды, тепловой энергии на объектах жилого фонда в г. Новогрудке

1. Пункт 2.8. раздела «Спецификация на оборудование» Приложения 1 к Техническому заданию Запроса изменяется и его следует читать в редакции как указано ниже:

2.8	Общедомовой прибор учета тепла	2 шт.	<p>Количество измерительных контуров: 1 (отопление);</p> <p>Количество преобразователей расхода – 2 (1 - на подающей линии, 1 - на обратной линии);</p> <p>Датчики потока, подключаемые к тепловычислителю - преобразователи потока, имеющие выходной импульсный сигнал частотой до 100 Гц и весом импульса от 0,001 до 1000 л/имп.</p> <p>Число датчиков температуры – 2;</p> <p>Число датчиков давления – 2 (P₁=0,48МПа, P₂=0,40МПа);</p> <p>В качестве датчиков давления должны применяться преобразователи избыточного давления, имеющие выходной токовый сигнал от 4 до 20 мА, диапазон измерения давления от 0 до 1,0 МПа или от 0 до 1,6 МПа, или от 0 до 2,5 МПа.</p> <p>Температура T1= 95°С, давление P1=0,48МПа</p> <p>Степень защиты, обеспечиваемые оболочками: IP54</p> <p>Средняя наработка на отказ, ч, не менее: 35 000</p>	<p><i>Укажите предлагаемые характеристики:</i></p>
-----	--------------------------------	-------	--	--

2. Обновленные формы подачи предложений изменяются в соответствии с п.1 выше и прилагаются.

9 апреля 2020 г.