

ДОПОЛНЕНИЕ № 1

К ЗАПРОСУ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ С НИЗКОЙ
СТОИМОСТЬЮ

Дата: 17 апреля 2020 г.
Касательно: RFQ/024/20 – Запрос на предоставление коммерческого предложения на поставку и установку систем обратного осмоса производительностью 6 м3/час.

Настоящее Дополнение вносится к Запросу на коммерческое предложение RFQ/024/20 от 11 апреля 2020 года на поставку и установку систем обратного осмоса производительностью 6 м3/час.

Вносимые изменения являются следующими:

1. Требуемое качество воды на выходе **Товара № 1** читать в отредактированном формате, согласно **ПРИЛОЖЕНИЕ 4** (ниже), которое является неотъемлемой частью Дополнения № 1.

Все Дополнения к Запросу на коммерческое предложение RFQ/024/20 являются его неотъемлемой частью, и все участники должны соблюдать требованиям, внесенные такими дополнениями. Любое отклонение от требований, внесенные дополнениями к настоящему Запросу на коммерческое предложение, может привести к рассмотрению предложения как не отвечающим требованиям и снятию от дальнейшей оценки.

Все остальные пункты и условия Запроса на коммерческое предложение RFQ/024/20 остаются без изменений.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Показатель	Ед. измерения	Требуемое качество
Минерализация	мг/л	1000 - 1500
Общая щелочность	мг-экв/л	менее 7.0
Кальций	мг/л	менее 350
Сульфаты (в пересчете на серу)	мг/л	100
Хлориды	мг/л	150