



Nota Aclaratoria No. 1
SDC/00118949/046/2020
“ Provisión de 24 Aires Acondicionados para oficinas del Proyecto Identificate a Nivel Nacional”

Consulta No. 1

Los equipos traen un **kit de 3 metros**, ustedes solicitan **5 metros** de tubería PVC y cable eléctrico. ¿Requieren tubería de cobre adicional o solo con la que traen los equipos es suficiente?

Respuesta No. 1

Tal como se indica en el documento base se requiere 5 metros de cable, Tubería eléctrica compatible con el voltaje de la unidad de aire acondicionado, ya sea 110v o 220v y para el drenaje o desagüe 5 metros de tubería compatible con la salida que posea la unidad de aire acondicionado adicional a lo que traen los equipos.



Verónica Lopez
Asociada de Adquisiciones y Logística
19/junio/2020