

# SOLICITUD DE COTIZACIÓN

**SDC/042/PNUD/2020**

## **Suministro de Luminarias y Materiales Eléctricos para Hospitales**

### **Aclaratoria 1**

Caracas, 3 de julio de 2020.

**Pregunta 1:** En la página 2 del documento de solicitud de cotización, se indica que el incoterm no aplica, pero en la página 9 colocan DAP PNUD Caracas. ¿El incoterm aplica o no aplica?

Respuesta: No aplica. Se procedió a realizar la respectiva enmienda en la página 9 (Ver Enmienda 1)

**Pregunta 2.** Con relación a la pregunta No. 1, ¿para este proceso se facilitará el uso de la franquicia diplomática para la importación de bienes?

Respuesta: No aplica.

**Pregunta 3:**

En la página No. 3 del documento de solicitud de cotización, se solicita un año de garantía para los materiales, pero en la página 10 dice que se solicita una garantía de 6 meses. ¿Por cuánto tiempo debemos ofrecer garantía?

Respuesta: La garantía es de 6 meses. Se procedió a modificar la página 3 del documento mediante enmienda (ver enmienda 1)

**Pregunta 4:**

¿La garantía solicitada de acuerdo al tiempo que confirmen en la pregunta, aplica para todos los ítems solicitados?

Respuesta: Sí. La garantía solicitada es por 6 meses para todos los suministros requeridos.

**Pregunta 5:**

Favor confirmar si los ítems desde el 1 y hasta el 9, se requieren en unidad de medida por "unidad"

Respuesta: Sí. Los precios deben ser cotizados por "unidad"

**Pregunta 6:** Ítem 1, 2 y 3: las luminarias son las bases dónde reposan los tubulares? ¿deben ser con las especificaciones exactas mencionadas en dichas partidas?

Respuesta: Deben ser como las especificadas, para mantener la unidad en la apariencia con las luminarias existentes.

**Pregunta 7:**

Ítem 8: Un proveedor me mostró un modelo dónde está integrado el tablero eléctrico con la caja integrada, solo de colocar en la pared, entraría dentro de sus especificaciones este tipo de caja?.en el mismo ítem solicitan los interruptores?

en el mismo Ítem Transformador de aislamiento seco relación 1/1, potencia 5 KVA?  
Rele monitor de aislamiento de línea ISO-GARD, serie De, Square D o similar? pudieran darnos más especificaciones con respecto a esta solicitud de este ítem?

Respuesta: El tablero requerido es para empotrar en la pared, no para instalarlo superficialmente. Es una caja metálica con puerta y debe incluir en su interior todos los componentes especificados.

**Pregunta 9:**

Ítem 9: La Celda metálica solicitada es para que nosotros la armáramos en el sitio enviando los componentes, y el personal?

Respuesta: La celda debe ser entregada completamente armada, cumpliendo con las especificaciones del ítem.

**Pregunta 10:**

Favor confirmar si para el ítem 10 y el ítem 11 se requieren en unidad de medida metros y si serían 150 metros de cable para el ítem 10 y 150 metros de cable para el ítem 11.

Respuesta: la unidad de estos ítems es el metro (m) de cable y para cada uno de ellos se solicita la cotización para 150 m de cable.

**Pregunta 11:** En el ítem 12, favor indicar en la unidad de medida, a qué se refiere con SG.

Respuesta: Se refiere a que todos los interruptores deben cotizarse juntos, como una sola suma.

**Pregunta 12:** Para el ítem 4, luminaria de pared, nos hemos percatado de que ese modelo ha sido descontinuado, ¿aceptarían alguno de estos modelos en su lugar, en virtud de que el anterior ha sido descontinuado?

Respuesta: La imagen suministrada es un modelo. La versión más moderna fabricada, que cumpla con las especificaciones del ítem, es perfectamente válida. Foto referencial



Atentos saludos,

Unidad de Adquisiciones  
PNUD-Venezuela