



Amendment No.1 and Questions And Answers Report

<u>To:</u>	Bidders
<u>From:</u>	UNDP Syria
<u>Subject:</u>	<u>For the supply of pumping station spares and equipment's</u>
<u>Reference:</u>	<u>UNDP-SYR-ITB-052-20 -</u>
<u>Date:</u>	20-07-2020

UNDP Syria Procurement Unit received question regarding the subject ITB. This question is documented below with respective answers.

Question 1:

Nikkita's serial number", which has been given your product (level switch) for (Level Switch NS-287 for cooling main motors) in LOT2 equipment

In addition, please kindly advise us about "original shipbuilder name and hull number" for your (your client's) vessel, which your product has been equipped.

And, if this is for onshore/plant/land (not for marine), please advise us about the user/plant name

Answer

The mentioned switch NS-287 will be mounted on oil pipe related to electric main motor in order to control the oil level between low and high level. The serial No. is (88H6025-2) Osaka-Japan.

أن الجهاز المذكور سوف يوضع على أنبوب الزيت العائد إلى المحرك الكهربائي الرئيسي ليقوم بالتحكم بمستوى الزيت بين الحدود الأعلى والأدنى المسموح بها. الرقم التسلسلي هو (88H6025-2) اوساكا-اليابان.

Question 2:

-(Diesel generating unit) in Lot 2 Equipment

if you don't mind can you specify characteristics about generator:

- Should be open or soundproof?
- Do you prefer any engine brand?
- Will genet work in continuous version or in case of net failure.

Answer

The generator works on Diesel fuel, and in the open area, we prefer YANMAR brand or its equivalent. Generally, the generator works when there is a grid failure.

المولدة تعمل على الديزل وفي المنطقة المفتوحة والماركة المفضلة هي YANMAR أو ما يعادلها من الماركات العالمية، وهي مخصصة للعمل في حال هبوط أو انقطاع شبكة التغذية.

The deadline will be extended till 4-08-2020

Regards,

All other terms and condition remain unchanged.