



Caño galvanizado de 1 1/2" nominales (\varnothing ext. 48 mm aproximado) y con un espesor de pared de 3.1 mm.

Columna metálica de 7 mts de altura libre; deberá tener un espesor de pared no menor a 4 mm de acero S 235 y un espesor de galvanizado no inferior a 80 micras

Registro con tapa para alojar las protecciones TM sobre Riel Din

Tornillos tipo Torx de acero inoxidable o bronce reuñidos en la tapa

Platina circular con orificio $\varnothing 4"$ mínimo para ingreso - salida de cañerías

4 $\varnothing 16$ roscados
5 estribos $\varnothing 6$
BASE HORMIGON
50 x 50 x 120cm.

5 estribos $\varnothing 6$ mm en Hierro comun