

**“MATERIALES PARA CONSTRUCCION UNIDAD DE INFORMACION  
AL VISITANTE CABO SAMANA”  
SDC-59-2020**

**Documento de Aclaraciones**

**No. 1**

**Pregunta 1.- ¿Serian por favor tan amable de confirmar si las maderas requeridas son Bruta-Tratadas o si son Cepilladas - Tratadas?**

**Respuesta 1:**

- ✓ **Madera Bruta - Tratadas (Pino)**, estarán siendo requeridas en los siguientes lugares:
  - **Columnas** (Items del 22 al 24)
  - **Estructura Piso** (Items Del 25 al 32)
  - **Techo** (Items del 33 al 40)
  
- ✓ **Maderas Cepilladas -Tratadas (Pino)**, estarán siendo requeridas en los siguientes lugares:
  - **Escalera** (Items del 41 al 46)
  - **Cerramientos** (Items del 47 al 51)
  - **Mobiliarios** (Items del 52 al 55)

\*\*\*\*\*ULTIMA LINEA\*\*\*\*\*

**Unidad de Adquisiciones**  
**Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo**  
**(PNUD)**