



ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

НАЗВАНИЕ И АДРЕС ФИРМЫ	ДАТА: 17 августа 2020 г.
	ССЫЛКА: RFQ/060/20 - Поставка и установка систем обратного осмоса в Каракалпакстан

Уважаемый г-н / г-жа:

Просим Вас представить свое Предложение на поставку и установка систем обратного осмоса в Каракалпакстан, технические характеристики которых подробно описаны в **Приложении 1** данного Запроса. При подготовке Коммерческого Предложения, используйте форму **Приложения 2** и соответствующие таблицы.

Предложения могут быть представлены не позднее **18.00 (GMT +5), 31 августа 2020 года** по электронной почте. Ваше предложение в электронном формате должно быть послано на эл, адрес: bids.uz@undp.org¹

Представленное по электронной почте Предложение должно быть не более 10 МБ, не должно содержать вирусов и составлять не более чем 2 сообщения электронной почты. Оно не должно содержать вирусов и поврежденных файлов, в противном случае Предложения будут отклонены. Предложение, предоставленное по электронной почте на адрес bids.uz@undp.org, должно иметь следующий заголовок:

Тема: RFQ/060/20 - Поставка и установка систем обратного осмоса в Каракалпакстан

Поставщик несет ответственность за обеспечение поступления заявки по вышеуказанному адресу в указанный срок. Коммерческие предложения, полученные ПРООН после указанного выше срока по любой причине, не будут рассматриваться. Если Вы отправляете Ваше Предложение по электронной почте, просьба обеспечить отправку подписанного Предложения и сохраненного в формате .pdf, без вирусов или поврежденных файлов.

Просим принять к сведению следующие требования и условия, касающиеся вышеуказанных поставок товара/ов:

Условия поставки [INCOTERMS 2020]	☒ DDP Каракалпакстан для ранее завезенных товаров или произведенных в Узбекистане ☒ DAP Каракалпакстан для международных поставщиков, зарегистрированных за пределами Узбекистана
Таможенная очистка, при необходимости, будет выполнена:	☒ Таможенное оформление ² , при необходимости, осуществляется со стороны ПРООН
Точный адрес/адреса мест доставки	Лот 1: Каракалпакстан, Тахтакупырский район, населенный пункт «Маржанкол» Лот 2: Каракалпакстан, Тахтакупырский район, населенный пункт «Жанадарья» Лот 3: Согласно таблице № 3 в Приложении № 1

¹ Предложения, представленные на другие учетные записи электронной почты, не будут приниматься и будут отклонены

² Должно быть связано с выбранными условиями INCOTERMS 2020.

Доставка товаросопроводительных документов	Груз должен быть поставлен с инвойсом (2 оригинала), упаковочным листом (2 оригинала), сертификатом происхождения, а также все другие документы, подтверждающие качество товара и согласно условиям Инкотермс 2020 примененных настоящим тендером.
Предельный срок поставки / осуществление работ	80 календарных дней с даты подписания Контракта обеими сторонами
График поставки и установки	☒ Требуется
Предпочтительный вид транспортировки	☒ Наземный; ☒ Воздушный;
Предпочитаемая валюта Предложения	☒ Местная валюта: Сум Республики Узбекистан для компаний-резидентов, зарегистрированных в Республике Узбекистан; ☒ Доллары США: для иностранных компаний, зарегистрированных за пределами Республики Узбекистан
НДС по цене Предложения	☒ Цена должна включать НДС для местных компаний, зарегистрированных в Узбекистане (если компания зарегистрирована в качестве плательщика НДС); ☒ Цена не должна включать НДС для иностранных компаний, зарегистрированных за пределами Узбекистана;
Требования по после продажному обслуживанию	☒ Гарантия на товар и запасные части на минимальный период 12 последовательных месяцев. ☒ Техническая поддержка. ☒ Устранение несоответствий и замечаний в течение гарантийного периода, включая поставку и замену; замена на новый товар если ранее поставленный не соответствует Спецификации или не подлежит ремонту.
Крайний срок представления Предложения	31 августа 2020 года до 18.00 Ташкентское время (GMT +5)
Вся документация, включая каталоги, инструкции и операционные руководства будут представлены на следующем языке	☒ Английский; и / или ☒ Русский Документы, представленные на другом языке, должны иметь перевод на английский или русский языки
Документы, которые следует предоставить	☒ Должным образом заполненная Форма в части 1 Приложения 2 , в соответствии с перечнем требований в Приложении 1 и соответствующих таблиц; ☒ Информация об учредителях и о совладении/учредительстве или прочих прямых/косвенных интересах в других компаниях с использованием формы, приведенной в части 2 Приложения 2 ; ☒ Сведения о компании с подробной информацией (название компании, адрес, контактные данные и т. д.) с использованием формы, приведенной в части 3 Приложения 2 ; ☒ Контактные данные (электронная почта, телефон, веб-сайт) клиентов, которым компания выполнила подобные поставки за последние 3 года с использованием формы, приведенной в Части 4 Приложения 2 ;

	☒ Копии как минимум 2-х успешно выполненных контрактов на поставку товаров схожего характера за последние 3 года; ☒ Уполномочивающее письмо производителя, выданное в пользу участника, разрешающего продажу своего продукта ПРООН (если Поставщик не является производителем). В этом же документе должно быть указано, что изготовитель берет на себя обязательство зарезервировать необходимое количество товаров, предлагаемых участником торгов, в случае выбора победителем; ☒ Заверенная (печатью компании) копия действующего Свидетельства о Регистрации компании ³ ; ☒ Сертификаты качества (ISO, и т.д.) на предлагаемые товары, каталог с подробным описанием предлагаемого продукта с фотографиями;
Список документов, которые будут запрошены со стороны ПРООН дополнительно от трех участников торгов, предоставивших наименьшие ценовые предложения ⁴	(а) Копия финансового/бухгалтерского отчета, заверенные/подтвержденные третьей стороной, (такой как налоговый комитет, аудиторская компания или прочими подобными учреждениями) за последние 2 года; ИЛИ (б) справка с обслуживающего банка кандидата, выданная не менее чем за 30 дней до подачи заявки или срока тендера, что у кандидата имеется в наличии или имеется доступ к ликвидным активам на сумму равную или превышающую сумму контракта (активы, которые можно конвертировать в наличные), для покрытия потока операций по обязательствам/поставкам по контракту.
Срок действия предложений	☒ 60 календарных дней с даты вскрытия предложений В исключительных случаях ПРООН может просить кандидата о продлении срока действия Предложения, первоначально указанного в данном Запросе. В таком случае в письменной форме подтверждается продление срока коммерческого Предложения, без каких-либо его изменений
Частичное предложение	☒ Частичное предложение по настоящему запросу не допускается.
Условия оплаты	Оплата местным поставщикам: Оплата местным Поставщикам (юридический адрес в Узбекистане): ☒ В узбекских сумах (UZS): Оплата в размере 100% посредством банковского перевода производится после поставки товара и принятия со стороны ПРООН. Для иностранных поставщиков в долларах США (зарегистрированных вне Узбекистана): ☒ В долларах США (USD): Оплата в размере 100% посредством банковского перевода производится после поставки товара и принятия со стороны ПРООН.

³ Должна быть подтверждена подписью и печатью уполномоченного представителя Участника / печатью компании

⁴ Не предоставление каких-либо дополнительно запрошенных документов, представленных в этом разделе, послужит основанием для дисквалификации Предложения.

Договорная неустойка	Будет применяться в следующем порядке: ☒ 0.1% от общей суммы контракта за каждый день просрочки, но не более 20% от общей суммы контракта ☒ следующий этап: применение штрафных санкций и прекращение контракта, и возврат авансового платежа, если такое имело место
Квалификационные критерии	☒ Техническое соответствие/Полное соответствие требованиям и самая низкая цена ☒ Стабильное финансовое состояние: (а) коэффициент ликвидности минимум 1 за последние 2 года если финансовая отчетность представлена ИЛИ (b) подтверждение от банка о стабильном финансовом состоянии Кандидата в соответствии с вышеизложенными требованиями ☒ Полное принятие контракта работы/Общих условий и положений контракта ☒ Предоставление послепродажного обслуживания: i. Не менее 12 месяцев гарантии на всю поставляемую продукцию ii. Техническое обслуживание и предоставление сервисных услуг при необходимости ремонта поставленного оборудования в течение 12 месяцев; ☒ Минимум 2 успешно выполненных контракта на поставку товаров схожего характера за последние 3 года; ☒ Подтвержденное наличие постоянного офиса, доступного по городскому телефону и наличие постоянного штата, состоящего из минимум 5 человек
ПРООН заключит контракт с:	☒ Один или несколько поставщиков, в зависимости от следующих факторов: Контракт будет присуждаться по лотам. ПРООН не будет рассматривать предложения, в которых субподряды предусмотрены для исполнения контракта (за исключением официальной авторизации на оказание сопутствующих услуг)
Вид заключаемого договора	☒ Договор ПРООН на поставку и установку товаров
ОТ, ТБ и ООС	☒ Подрядчик несет ответственность за выполнение работ в соответствии с законодательством в области ОТ, ТБ и ООС РУз
Специальные условия Контракта	☒ Аннулирование контракта, если сумма штрафа за задержку доставки превышает 20% от общей стоимости контракта

Приложения к данному Запросу	☒ Спецификация требуемого товара (Приложение 1) ☒ Форма представления Предложения (Приложение 2) ☒ Общие условия договора на строительные работы, доступно на сайте: https://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/howwebuy.html Непринятие Общих условий и положений (ОУП) может быть основанием для дисквалификации из процесса закупок
Контактное лицо (Только для письменных вопросов)	Отдел закупок, Представительство ПРООН в Республике Узбекистан ул. Тараса Шевченко 4, г. Ташкент, 100029 Факс: (+998 71) 1203485 E-mail: pu.uz@undp.org Любая задержка с ответом со стороны ПРООН не должна использоваться в качестве причины для продления срока для представления Предложения, за исключением случаев, когда ПРООН определяет, что такое продление является необходимым и сообщает кандидатам новый срок
Пост-квалификационные требования	☒ Определение правдивости, правильности и аккуратности, представленной участником торгов информации в представленных юридических, технических и финансовых документах ☒ Запросы и встречная проверка с государственными органами страны регистрации участника торгов или иными организациями, ранее работавшими с участником торгов ☒ Запросы и встречная проверка с прошлыми клиентами участника торгов по качеству исполнения текущих или ранее исполненных контрактов ☒ ПРООН оставляет за собой право посетить офис для подтверждения наличия возможностей для осуществления контракта

Прочее	Предложения, предоставленные двумя (2) или более поставщиками, будут отклонены, в случае если они будут соответствовать любому из нижеуказанных пунктов: a) они имеют как минимум одного общего контролирующего партнера, директора, учредителя, или b) любой из них получает или получал прямую или косвенную финансовую помощь от второго, или c) они имеют одинакового юридического представителя/офис в рамках данного тендера, или d) у них имеются такого рода взаимоотношения друг с другом (напрямую либо через третьи стороны) которые ставят их в позицию, где они могут иметь доступ к информации о текущем тендере, либо повлиять на предложение второго поставщика, или e) они являются субподрядчиками у друг друга в рамках текущего тендера, или субподрядчик одной компании также предоставляет предложение под своим именем в качестве ведущего поставщика, или f) эксперт, предложенный быть в команде одного поставщика, также принимает участие более чем в одном поданном предложении в рамках текущего тендера. Данное условие не применяется на субподрядчиков, включенных более чем одно предложение.
--------	--

Предлагаемые товары и услуги рассматриваются на основе полноты и соответствия Коммерческого предложения минимальным спецификациям, описанным выше, а также другим подробным требованиям ПРООН, содержащимся в Приложениях. Контракт будет присужден тому Коммерческому предложению, которое соответствует всем спецификациям, требованиям, предлагает самую низкую цену, а также отвечает всем иным указанным критериям оценки. Предложения, не отвечающие требованиям, отклоняются.

Любое расхождение между ценой за единицу и совокупной ценой будет перерасчитано ПРООН (умножением стоимости за единицу товара на его количество), при этом приоритетными являются расценки за единицу, на основании которых будет исправлена общая стоимость. Если Поставщик услуг не согласен с окончательной стоимостью, полученной в результате перерасчета и исправлений арифметических погрешностей со стороны ПРООН, то Предложение будет отклонено.

После того, как ПРООН определила Предложение с самой низкой ценой, она оставляет за собой право заключить контракт исключительно на основании предложенной цены товара в том случае, если транспортные расходы (фрахтование и страхование) превышают расходы на подобные услуги, затраченные ПРООН, если бы она привлекла своего перевозчика и страховую компанию.

После получения ПРООН Предложения, не принимаются никакие изменения совокупной цены в результате роста цен, инфляции, колебаний валютных курсов, или любых других рыночных факторов. На момент выдачи контракта или заказа на закупку, ПРООН оставляет за собой право изменять (увеличивать или уменьшать) объем услуг или товаров до максимума двадцати пяти процентов (25%) от общего предложения, без каких-либо изменений цены за единицу или других условий и положений.

На любой Заказ на закупку, выданный по данному Запросу, распространяется действие Общих условий и положений, прилагаемых к настоящему документу <http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/how-we-buy.html>. Сам акт представления Предложения предполагает, что Поставщик, безусловно принимает Общие условия и

положения ПРООН. ПРООН не обязана принимать любое Предложение, выдавать контракт или заказ на закупку, а также нести ответственность за любые расходы, связанные с подготовкой и представлением Предложения поставщиками услуг, независимо от результатов или порядка проведения процесса отбора.

Процедура опротестования для поставщиков ПРООН предназначена для возможности обжалования результатов конкурса лицами или фирмами, которые не получили контракт или заказ на закупку в процессе конкурсных закупок. В случае если Вы считаете, что с Вами поступили несправедливо, Вы можете найти подробную информацию о процедурах опротестования на сайте: <http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/procurement/protestandsanctions/>.

ПРООН призывает каждого потенциального продавца и поставщика к предотвращению возможного конфликта интересов, путем предоставления ПРООН информации о том, были ли Вы, любой из Ваших партнеров или сотрудников причастны к подготовке требований данного Запроса, его проекта, сметы расходов и другой информации, используемой в Запросе.

ПРООН придерживается политики абсолютного неприятия случаев мошенничества и других запрещенных видов деятельности и выражает свою приверженность делу предотвращения, выявления и расследования всех подобных актов и случаев в отношении ПРООН, а также третьих сторон, участвующих в деятельности ПРООН. ПРООН надеется, что ее поставщики будут придерживаться Кодекса поведения поставщика ООН, информация о котором доступна на сайте: http://www.un.org/depts/ptd/pdf/conduct_english.pdf.

Благодарим Вас и с нетерпением ждем Ваше коммерческое предложение.

С уважением,
Отдел закупок
ПРООН в Узбекистане

Техническая спецификация

ЛОТ №1. ПОСТАВКА ВОДООПРЕСНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МОЩНОСТЬЮ 8 МЗ/ЧАС, МАРЖАНКОЛ

ЛОТ №1			
Наименование оборудования	Описание/спецификация товара	Кол-во	Крайний срок поставки
ВОДООПРЕСНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МОЩНОСТЬЮ 8 МЗ/ЧАС.	Назначение: Обеспечение питьевой водой требуемого качества, отвечающим стандартам питьевой воды в Узбекистане.	1 компл.	В возможно короткие сроки, но не позднее 80 календарных дней с момента подписания Договора на поставку
	Описание комплекта: Компактная, полностью автоматизированная и предварительно протестированная установка, включающая все необходимые узлы: экран управления, насосы, дозаторы, клапаны, фильтры, контейнеры для реагентов и т.д. Установка должна обеспечить опреснение воды в соответствии с требованиями к качеству питьевой воды, указанные в Таблице 1, Приложение 1.		
	Техническая спецификация: Минимальная производительность: 8 м³/час. Выход опресненной воды от общего количества, поданного на установку: 50-70%. Максимальная минерализация опресненной воды: 1000мг/л. Расход электроэнергии на процесс опреснения (на 1 кг удаленной соли): не более 1 кВт ч/кг. Напряжение питающей сети: 380 В. Частота тока питающей сети: 50 Гц. Номинальная мощность (с учетом обогрева): не более 30 кВт. Рабочее давление в гидравлической системе на входе в установку: не менее 0,7 МПа (кгс/см ²). Рабочее давление в гидравлической системе на выходе из установки: не более 1,0 МПа (кгс/см ²). Режим системы: автоматический. Режим работы: круглосуточный с перерывами на химически усиленную мойку. Место установки: крытое помещение.		
	Комплектация: Рама установки из нержавеющей стали: 1 шт. Насос высокого давления 8-12 м ³ /ч, 1,5-3,0 кВт: 1 шт. Монометр: 1 шт. Секция очистки картриджными фильтрами до 0,5 мкм: 10 шт. Секция очистки углем с автоматической головкой: 150-250 кг. Секция очистки кварцевым песком с автоматической головкой: 600-800 кг. Станция дозирования антискаланта с автодозатором: 20-30 литр. Блок обессоливания с мембранами обратного осмоса: не		

	менее 8 шт. Вертикальный многоступенчатый центробежный насос 8-11кВт: 1 шт. Корпус: все части (узлы) должны быть предварительно спроектированы и предварительно смонтированы. Компоненты/расходные материалы: а) антискалант (в канистре по 25 л): 200 л. б) активированный уголь (в мешках по 20 кг): 400 кг. в) катриджные фильтра 0,5 микрон: 100 шт. г) мембраны обратного осмоса GSM: не менее 8 шт.		
	Размеры помещения, где будет устанавливаться система: Длина: 5600 мм. Ширина: 4800 мм. Высота: 3000 мм.		
	Гарантийный срок службы опреснительной установки: минимум 3 года; Срок службы до среднего (капитального) ремонта: не менее 5 лет.		
	Управление: Единое управление (экран управления) для всех функций и информации, предпочтительно на русском языке, включая автоматическое дозирование.		
	Руководство по эксплуатации: Вся техническая документация, в том числе руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и пошаговой инструкции по устранению неисправностей может быть предоставлена на английском языке для оценочной комиссии, однако при поставке оборудования вся техническая документация должна быть предоставлена на русском языке.		
	Сертификация и стандарты: Предлагаемое оборудование должно быть от производителя, придерживающегося системы качества ISO 9001 (также будут рассмотрены международно признанные системы сертификации качества, эквивалентные ISO).		

Таблица 1 - Требования к качеству воды (http://www.lex.uz/pages/GetAct.aspx?lact_id=1934624):

№	Показатели	Единица измерения	Требуемые параметры
1	Привкус	Баллы	2
2	Запах	Баллы	2
3	Мутность	Мг/л	1,5
4	Цветность	Градусы	2025
5	Водородный показатель	pH	6
6	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/л	1000
7	Железо (Fe)	мг/л	0,3
8	Марганец	мг/л	0,1
9	Медь	мг/л	1,0
10	Сульфаты	мг/л	400
11	Хлориды	мг/л	250
12	Цинк	мг/л	3,0

Таблица 2. Результаты химического анализа воды, взятые с объектов Жанадарья и Маржанкол Тахтакупырского района (на 2020г.):

№	Наименование показателей	Ед. измерения	Название объекта (забор воды)	
			Жанадарья ЭКОС (февраль)	Маржанкол ЭКОС (март)
1	Запах при 20 и 60 °С	Баллы	0	0
2	Вкус	Баллы	0	0
3	Цветность	Градусы	0	0
4	Мутность	Mg/dm ³	0	0
5	Водородный показатель pH	-	7,2	7,0
6	Аммиак (NH ₃)	Mg/dm ³	Необн	Необн
7	Нитриты (NO ₂ ⁺³)	Mg/dm ³	Необн	Необн
8	Жесткость общая Σ (Ca+Mg)	Mg-экв/dm ³	1,8	0,3
9	Хлориды (Cl)	Mg/dm ³	614,3	137,7
10	Щелочность (HCO ₃)	Mg-экв/dm ³	5,5	0,3
11	ОМЧ (общее микробное число)	К-во микробов в 1см ³ воды	6	11
12	Число бактерий группы кишечной палочки (коли индекс)	К-во БГКП в 1 dm ³ воды	3	3

ЛОТ №2. ПОСТАВКА ВОДООПРЕСНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МОЩНОСТЬЮ 10 МЗ/ЧАС, ЖАНАДАРЬЯ

ЛОТ №2			
Наименование оборудования	Описание/спецификация товара	Кол-во	Крайний срок поставки
ВОДООПРЕСНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МОЩНОСТЬЮ 10 М³/ЧАС.	Назначение: Обеспечение питьевой водой требуемого качества, отвечающим стандартам питьевой воды в Узбекистане.	1 компл.	В возможно короткие сроки, но не позднее 80 календарных дней с момента подписания Договора на поставку
	Описание комплекта: Компактная, полностью автоматизированная и предварительно протестированная установка, включающая все необходимые узлы: экран управления, насосы, дозаторы, клапаны, фильтры, контейнеры для реагентов и т.д. Установка должна обеспечить опреснение воды в соответствии с требованиями к качеству питьевой воды, указанные в Таблице 1, Приложение 1.		
	Техническая спецификация: Минимальная производительность: 10 м³/час. Выход опресненной воды от общего количества, поданного на установку: 50-70%. Максимальная минерализация опресненной воды: 1000мг/л. Расход электроэнергии на процесс опреснения (на 1 кг		

	удаленной соли): не более 1 кВт ч/кг. Напряжение питающей сети: 380 В. Частота тока питающей сети: 50 Гц. Номинальная мощность (с учетом обогрева): не более 30 кВт. Рабочее давление в гидравлической системе на входе в установку: не менее 0,7 МПа (кгс/см²). Рабочее давление в гидравлической системе на выходе из установки: не более 1,0 МПа (кгс/см²). Режим системы: автоматический. Режим работы: круглосуточный с перерывами на химически усиленную мойку. Место установки: крытое помещение. Комплектация: Рама установки из нержавеющей стали: 1 шт. Насос высокого давления 8-12 м³/ч, 1,5-3,0 кВт: 1 шт. Монометр: 1 шт. Секция очистки картриджными фильтрами до 0,5 мкм: 10 шт. Секция очистки углем с автоматической головкой: 150-250 кг. Секция очистки кварцевым песком с автоматической головкой: 600-800 кг. Станция дозирования антискаланта с автодозатором: 20-30 литр. Блок обессоливания с мембранами обратного осмоса: не менее 10 шт. Вертикальный многоступенчатый центробежный насос 8-11кВт: 1 шт. Корпус: все части (узлы) должны быть предварительно спроектированы и предварительно смонтированы. Компоненты/расходные материалы: а) антискалант (в канистре по 25 л): 200 л. б) активированный уголь (в мешках по 20 кг): 400 кг. в) картриджные фильтра 0,5 микрон: 100 шт. г) мембраны обратного осмоса GSM: не менее 10 шт. Размеры помещения, где будет устанавливаться система: Длина: 5400 мм. Ширина: 5000 мм. Высота: 4000 мм. Гарантийный срок службы опреснительной установки: минимум 3 года; Срок службы до среднего (капитального) ремонта: не менее 5 лет. Управление: Единое управление (экран управления) для всех функций и информации, предпочтительно на русском языке, включая автоматическое дозирование.		
--	---	--	--

	Руководство по эксплуатации: Вся техническая документация, в том числе руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и пошаговой инструкции по устранению неисправностей может быть предоставлена на английском языке для оценочной комиссии, однако при поставке оборудования вся техническая документация должна быть предоставлена на русском языке.		
	Сертификация и стандарты: Предлагаемое оборудование должно быть от производителя, придерживающегося системы качества ISO 9001 (также будут рассмотрены международно признанные системы сертификации качества, эквивалентные ISO).		

Таблица 1 - Требования к качеству воды (http://www.lex.uz/pages/GetAct.aspx?lact_id=1934624):

№	Показатели	Единица измерения	Требуемые параметры
1	Привкус	Баллы	2
2	Запах	Баллы	2
3	Мутность	Мг/л	1,5
4	Цветность	Градусы	2025
5	Водородный показатель	pH	6
6	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/л	1000
7	Железо (Fe)	мг/л	0,3
8	Марганец	мг/л	0,1
9	Медь	мг/л	1,0
10	Сульфаты	мг/л	400
11	Хлориды	мг/л	250
12	Цинк	мг/л	3,0

Таблица 2. Результаты химического анализа воды, взятые с объектов Жанадарья и Маржанкол Тахтакупырского района (на 2020г.):

№	Наименование показателей	Ед. измерения	Название объекта (забор воды)	
			Жанадарья ЭКОС (февраль)	Маржанкол ЭКОС (март)
1	Запах при 20 и 60 °С	Баллы	0	0
2	Вкус	Баллы	0	0
3	Цветность	Градусы	0	0
4	Мутность	Mg/dm ³	0	0
5	Водородный показатель pH	-	7,2	7,0
6	Аммиак (NH ₃)	Mg/dm ³	Необн	Необн
7	Нитриты (NO ₂ ⁺³)	Mg/dm ³	Необн	Необн
8	Жесткость общая Σ (Ca+Mg)	Mg-экв/dm ³	1,8	0,3
9	Хлориды (Cl)	Mg/dm ³	614,3	137,7
10	Щелочность (HCO ₃)	Mg-экв/dm ³	5,5	0,3
11	ОМЧ (общее микробное число)	К-во микробов в 1см ³ воды	6	11
12	Число бактерий группы кишечной палочки (коли индекс)	К-во БГКП в 1 dm ³ воды	3	3

ЛОТ №3. ПОСТАВКА 8 КОМПЛЕКТОВ ВОДООПРЕСНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МОЩНОСТЬЮ 0,5 М³/ЧАС

ЛОТ №3			
Наименование оборудования	Описание/спецификация товара	Кол-во	Крайний срок поставки
ВОДООПРЕСНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МОЩНОСТЬЮ 0,5 М³/ЧАС	Назначение: Обеспечение питьевой водой требуемого качества, отвечающим стандартам питьевой воды в Узбекистане.	8 компл.	В возможно короткие сроки, но не позднее 80 календарных дней с момента подписания Договор на поставку
	Описание комплекта: Компактная, полностью автоматизированная и предварительно протестированная установка, включающая все необходимые узлы: экран управления, насосы, дозаторы, клапаны, фильтры, контейнеры для реагентов и т.д. Установка должна обеспечить опреснение воды в соответствии с требованиями к качеству питьевой воды, указанные в Таблице 1, Приложение 1.		
	Техническая спецификация: Минимальная производительность: 0,5 м³/час; Выход опресненной воды от общего количества, поданного на установку: 70%; Максимальная минерализация опресненной воды: 1.0 мг/л.; Расход электроэнергии на процесс опреснения (на 1 кг удаленной соли): не более 1 кВт ч/кг.; Напряжение питающей сети: 220±5 В.; Частота тока питающей сети: 50 Гц.; Номинальная мощность (с учетом обогрева): не более 3 кВт; Рабочее давление в гидравлической системе на входе в установку: не менее 1 МПа (кгс/см²); Режим системы: полуавтоматический; Режим работы: круглосуточный с перерывами на химически усиленную мойку; Место установки: крытое помещение;		
	Комплектация: <i>Рама установки из нержавеющей стали: 1 шт.</i> <i>Насос высокого давления 4 м³/ч, 0,55 кВт: 1 шт.</i> <i>Манометр: 1 шт.</i> <i>Секция очистки картриджными фильтрами: 50 кг.</i> Материал: кварцевый песок; Удаление механических частиц: да; Скорость фильтрации: не менее 16 л/мин; Эффективность очистки: не менее 50 %; Пористость, мкм: 20; Срок эксплуатации: 2 год; <i>Секция механической пред очистки для удаления соединений, хлора и хлорорганических соединений (20 кг.)</i>		

	Материал: Древесный уголь; Удаление органических соединений, хлора и хлорорганических соединений: да; Эффективность очистки: не менее 50 %; Пористость: 20 мкм; Рабочая температура: +5 - +45°C; Рабочее давление: 0.6- 5 атм; Производительность: не менее 16 л/мин; Срок службы: не менее 1 года; Секция механической пред очистки (25 кг.) Материал: катионит; Эффективность фильтрации: не менее 50 %; Пористость: 20 мкм; Рабочая температура: +5 - +45°C; Рабочее давление: 0.6- 5 атм; Производительность: не менее 16 л/мин; Срок службы: не менее 1 года; Фильтр для предварительной тонкой механической очистки (пред-фильтр) (1 шт.) Материал: Полипропилен 5 мкм. (длина фильтра 50 см); Производительность: не менее 16 л/мин; Пористость: 5 мкм; Рабочая температура: +5 - +45°C; Способность /ресурс, объём очищенной воды: 10 м3; Обратноосмотическая мембрана для очистки воды на молекулярном уровне (2 шт.) Материал: Полиамид; Мембрана: CSM (Корея) или Vontron ULP-21 или аналог; Производительность: не менее 4.1 л/мин; Максимальная рабочая температура: +45°C; Максимальное рабочее давление: не менее 1.5атм; Задержание примесей, в том числе солей, вирусов и бактерий: -максимум 99% -минимум 98% Срок службы: не менее 1 года; Встроенная помпа /центробежный насос, обеспечивающая подачу воды (1 шт.) Потребляемая мощность: 1,5 квт; Рабочее напряжение: 220V; Рабочее давление: 9.8 атм; Обеспеченный расход воды: 33.3 л/мин; Рабочая температура: +5 - +45°C; Корпус - все части (узлы) должны быть предварительно спроектированы и предварительно смонтированы; Комплект ЗИПа Катионит: 100 кг; фильтр-коксый (угольный): 60 кг; пред-фильтр (полипропилен 5 мкм): 100шт.; Мембрана: 4 шт.;		
--	---	--	--

	Гарантийный срок службы опреснительной установки: минимум 3 года; Срок службы до среднего (капитального) ремонта: не менее 5 лет.		
	Управление: Единое управление (экран управления) для всех функций и информации, предпочтительно на русском языке, включая автоматическое дозирование.		
	Руководство по эксплуатации: Вся техническая документация, в том числе руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и пошаговой инструкции по устранению неисправностей может быть предоставлена на английском языке для оценочной комиссии, однако при поставке оборудования вся техническая документация должна быть предоставлена на русском языке.		
	Сертификация и стандарты: Предлагаемое оборудование должно быть от производителя, придерживающегося системы качества ISO 9001 (также будут рассмотрены международно признанные системы сертификации качества, эквивалентные ISO).		

Таблица 1 - Требования к качеству воды (http://www.lex.uz/pages/GetAct.aspx?lact_id=1934624):

№	Показатели	Единица измерения	Требуемые параметры
1	Привкус	Баллы	2
2	Запах	Баллы	2
3	Мутность	Мг/л	1,5
4	Цветность	Градусы	2025
5	Водородный показатель	pH	6
6	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/л	1000
7	Железо (Fe)	мг/л	0,3
8	Марганец	мг/л	0,1
9	Медь	мг/л	1,0
10	Сульфаты	мг/л	400
11	Хлориды	мг/л	250
12	Цинк	мг/л	3,0

Таблица 2 - ИНФОРМАЦИЯ о результатах химических анализов воды, используемой для Товара № 1 по ЛОТ №3 для питьевых целей

№ п/п	Показатель	Единицы изм.	Образец 1	Образец 2
1	Мутность	мг/л	0,5	2
2	Цветность	градусы	1	1
3	Жесткость	мг экв/л	3.0	2.5
4	Водородный показатель	pH	6.88	6.77
5	Железо общее	mg/l	560	320
6	Железо 2*(водораствор.)	mg/l	<0.1	<0.1

7	Марганец, Mn	mg/l	0.06	0.06
8	Натрий	mg/l	1510.6	1411.8
9	Кальций	mg/l	40.08	32.06
10	Калий	mg/l	20	18
11	Магний	mg/l	12,3	11,1
12	Сульфаты	mg/l	1161	1094
13	Хлориды	mg/l	935.8	888.5
14	НСОЗ	mg/l	610	682
15	Щелочность	мг-экв/л	9	7.4
16	Сухой остаток (минерализация)	мг/л	4296	3964

Таблица 3 - ИНФОРМАЦИЯ о запланированных местах для установки ВОДООПРЕСНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МОЩНОСТЬЮ 0,5 МЗ/ЧАС.

№	Местонахождения участков
1	Республика Каракалпакстан, Кегейлийский район ССГ Жанабазар
2	Республика Каракалпакстан, Бозатауский район, ССГ Коксуу, Аул Тилеужыккын
3	Республика Каракалпакстан, Бозатауский район, ССГ Кусханатау, КС 1 аул
4	Республика Каракалпакстан, Бозатауский район, ССГ Еркиндарья, Кабак ауыл
5	Республика Каракалпакстан, Чимбайский район, ССГ Пашенттау, Байжен аул
6	Республика Каракалпакстан, Тахтакупирский район, ССГ Коструба
7	Республика Каракалпакстан, Муйнак, ССГ Ушсай, школа №6
8	Республика Каракалпакстан, Муйнакский район, Город Муйнак, школа №1

Часть 1: ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОСТАВЩИКА

(Данная форма должна быть представлена на официальном бланке Поставщика)

Мы, нижеподписавшиеся, настоящим принимаем полностью Общие условия и положения и настоящим предлагаем поставку перечисленных ниже товаров/услуг, соответствующих спецификациям и требованиям ПРООН согласно Запросу на предложение RFQ/060/20:

Таблица 1 – Финансовое предложение по поставке товаров

Наименование	Кол-во	Описание/техническая характеристика товара	Крайний срок поставки (календ.дни)	Цена за ед. (валюта)	Общая цена (валюта)
ВОДООПРЕСНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МОЩНОСТЬЮ 8 МЗ/ЧАС. МАРЖАНКОЛ ПО ЛОТУ №1	1 компл.				
Стоимость комплекта:					
Стоимость транспортировки:					
Стоимость установки, пуско-наладки, обучения: <i>Каракалпакстан, Тахтакупырский район, населенный пункт «Маржанкол»</i>					
Другие расходы (укажите если имеются):					
НДС (если применимо к местным поставщикам):					
Итоговая стоимость предложения по Лоту 1, включающая все расходы:					
ПОСТАВКА ВОДООПРЕСНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МОЩНОСТЬЮ 10 МЗ/ЧАС, ЖАНАДАРЬЯ. ПО ЛОТУ №2	1 компл.				
Стоимость комплекта:					
Стоимость транспортировки:					
Стоимость установки, пуско-наладки, обучения: <i>Каракалпакстан, Тахтакупырский район, населенный пункт «Жанадарья»</i>					
Другие расходы (укажите если имеются):					
НДС (если применимо к местным поставщикам):					
Итоговая стоимость предложения по Лоту 2, включающая все расходы:					
ПОСТАВКА ВОДООПРЕСНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МОЩНОСТЬЮ 0,5 МЗ/ЧАС. ПО ЛОТУ №2	8 компл.				
Общая стоимость товаров за 8 комплектов:					
Расходы на транспорт за 8 комплектов:					
Стоимость установки, пуско-наладки, обучения:					
Другие расходы (укажите если имеются):					
НДС (если применимо к местным поставщикам):					
Итоговая стоимость предложения по Лоту 3, включающая все расходы:					

[Имя и подпись уполномоченного лица]

[Должность]

[Печать]

[Дата]

Таблица 3 – Предложение по выполнению других условий и соответствующих требований

Другая информация, касающаяся нашего Предложения:	ВАШ ОТВЕТ		
	<i>да, мы выполним</i>	<i>Нет, мы не выполним</i>	<i>Если Вы не можете выполнить, дайте встречное предложение</i>
Срок поставки товара, в течение Лот 1/2: 80, Лот 3: 90 календарных дней со дня подписания Контракта обеим Сторонами			
Полное соответствие каждого предлагаемого товара спецификации			
Страна/страны происхождения ⁵			
Гарантия и послепродажные требования:			
А) Не менее Гарантия на товар и запасные части на минимальный период 12 последовательных месяцев.			
Б) Техническая поддержка. С) Устранение несоответствий и замечаний в течение гарантийного периода, включая поставку и замену; замена на новый товар если ранее поставленный не соответствует Спецификации или не подлежит ремонту.			
Срок действия предложения: 90 календарных дней с даты крайнего срока подачи тендерного предложения			
Принятие Общих условий и положений ПРООН			

Вся другая информация, которая не была указана нами в соответствующем Предложении, автоматически означает полное соответствие требованиям, срокам и условиям настоящего Запроса

[Имя и подпись уполномоченного лица]

[Должность]

[Печать]

[Дата]

⁵Если страна происхождения товара требует экспортную лицензию для поставляемого товара, или иную документацию, которую может потребовать страна назначения, поставщик должен представить их в ПРООН в случае присуждения контракта

Таблица 4 - Таблица технического соответствия предлагаемых товаров

ОПИСАНИЕ/СПЕЦИФИКАЦИЯ НЕОБХОДИМЫХ ТОВАРОВ (ТРЕБОВАНИЯМ ПРООН)	ОПИСАНИЕ / СПЕЦИФИКАЦИИ ТОВАРОВ И/ИЛИ УСЛУГ (ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПОСТАВЩИКОМ) ПРОСЬБА УКАЗАТЬ ПАРАМЕТРЫ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ТОВАРОВ ⁶
ЛОТ №1. ВОДООПРЕСНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МОЩНОСТЬЮ 8 МЗ/ЧАС.	
Назначение: Обеспечение питьевой водой требуемого качества, отвечающим стандартам питьевой воды в Узбекистане.	
Описание комплекта: Компактная, полностью автоматизированная и предварительно протестированная установка, включающая все необходимые узлы: экран управления, насосы, дозаторы, клапаны, фильтры, контейнеры для реагентов и т.д. Установка должна обеспечить опреснение воды в соответствии с требованиями к качеству питьевой воды, указанные в Таблице 1, Приложение 1.	
Техническая спецификация: Минимальная производительность: 8 м³/час. Выход опресненной воды от общего количества, поданного на установку: 50-70%. Максимальная минерализация опресненной воды: 1000мг/л. Расход электроэнергии на процесс опреснения (на 1 кг удаленной соли): не более 1 кВт ч/кг. Напряжение питающей сети: 380 В. Частота тока питающей сети: 50 Гц. Номинальная мощность (с учетом обогрева): не более 30 кВт. Рабочее давление в гидравлической системе на входе в установку: не менее 0,7 МПа (кгс/см ²). Рабочее давление в гидравлической системе на выходе из установки: не более 1,0 МПа (кгс/см ²). Режим системы: автоматический. Режим работы: круглосуточный с перерывами на химически усиленную мойку. Место установки: крытое помещение.	
Комплектация: Рама установки из нержавеющей материала: 1 шт. Насос высокого давления 8-12 мЗ/ч, 1,5-3,0 кВт: 1 шт. Монометр: 1 шт. Секция очистки картриджными фильтрами до 0,5 мкм: 10 шт.	

⁶ Просьба предоставить описание предлагаемого продукта, модель, бренд, который должен соответствовать минимальным техническим требованиям, приведенным в Приложении 1 выше

Секция очистки углем с автоматической головкой: 150-250 кг. Секция очистки кварцевым песком с автоматической головкой: 600-800 кг. Станция дозирования антискаланта с автодозатором: 20-30 литр. Блок обессоливания с мембранами обратного осмоса: не менее 10 шт. Вертикальный многоступенчатый центробежный насос 8-11кВт: 1 шт. Корпус: все части (узлы) должны быть предварительно спроектированы и предварительно смонтированы. Компоненты/расходные материалы: а) антискалант (в канистре по 25 л): 200 л. б) активированный уголь (в мешках по 20 кг): 400 кг. в) катриджные фильтра 0,5 микрон: 100 шт. г) мембраны обратного осмоса GSM: не менее 8 шт.	
Размеры помещения, где будет устанавливаться система: Длина: 5400 мм. Ширина: 5000 мм. Высота: 4000 мм.	
Гарантийный срок службы опреснительной установки: минимум 3 года; Срок службы до среднего (капитального) ремонта: не менее 5 лет.	
Управление: Единое управление (экран управления) для всех функций и информации, предпочтительно на русском языке, включая автоматическое дозирование.	
Руководство по эксплуатации: Вся техническая документация, в том числе руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и пошаговой инструкции по устранению неисправностей может быть предоставлена на английском языке для оценочной комиссии, однако при поставке оборудования вся техническая документация должна быть предоставлена на русском языке.	
Сертификация и стандарты: Предлагаемое оборудование должно быть от производителя, придерживающегося системы качества ISO 9001 (также будут рассмотрены международно признанные системы сертификации качества, эквивалентные ISO).	
ЛОТ №2. ВОДООПРЕСНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МОЩНОСТЬЮ 10 МЗ/ЧАС.	

Назначение: Обеспечение питьевой водой требуемого качества, отвечающим стандартам питьевой воды в Узбекистане.	
Описание комплекта: Компактная, полностью автоматизированная и предварительно протестированная установка, включающая все необходимые узлы: экран управления, насосы, дозаторы, клапаны, фильтры, контейнеры для реагентов и т. д. Установка должна обеспечить опреснение воды в соответствии с требованиями к качеству питьевой воды, указанные в Таблице 1, Приложение 1.	
Техническая спецификация: Минимальная производительность: 10 м³/час. Выход опресненной воды от общего количества, поданного на установку: 50-70%. Максимальная минерализация опресненной воды: 1000мг/л. Расход электроэнергии на процесс опреснения (на 1 кг удаленной соли): не более 1 кВт ч/кг. Напряжение питающей сети: 380 В. Частота тока питающей сети: 50 Гц. Номинальная мощность (с учетом обогрева): не более 30 кВт. Рабочее давление в гидравлической системе на входе в установку: не менее 0,7 МПа (кгс/см²). Рабочее давление в гидравлической системе на выходе из установки: не более 1,0 МПа (кгс/см²). Режим системы: автоматический. Режим работы: круглосуточный с перерывами на химически усиленную мойку. Место установки: крытое помещение.	
Комплектация: Рама установки из нержавеющей стали: 1 шт. Насос высокого давления 8-12 м³/ч, 1,5-3,0 кВт: 1 шт. Монометр: 1 шт. Секция очистки картриджными фильтрами до 0,5 мкм: 10 шт. Секция очистки углем с автоматической головкой: 150-250 кг. Секция очистки кварцевым песком с автоматической головкой: 600-800 кг. Станция дозирования антискаланта с автодозатором: 20-30 литр. Блок обессоливания с мембранами обратного осмоса: не менее 10 шт.	

Вертикальный многоступенчатый центробежный насос 8-11кВт: 1 шт. Корпус: все части (узлы) должны быть предварительно спроектированы и предварительно смонтированы. Компоненты/расходные материалы: а) антискалант (в канистре по 25 л): 200 л. б) активированный уголь (в мешках по 20 кг): 400 кг. в) катриджные фильтра 0,5 микрон: 100 шт. г) мембраны обратного осмоса GSM: не менее 10 шт.	
Размеры помещения, где будет устанавливаться система: Длина: 5400 мм. Ширина: 5000 мм. Высота: 4000 мм.	
Гарантийный срок службы опреснительной установки: минимум 3 года; Срок службы до среднего (капитального) ремонта: не менее 5 лет.	
Управление: Единое управление (экран управления) для всех функций и информации, предпочтительно на русском языке, включая автоматическое дозирование.	
Руководство по эксплуатации: Вся техническая документация, в том числе руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и пошаговой инструкции по устранению неисправностей может быть предоставлена на английском языке для оценочной комиссии, однако при поставке оборудования вся техническая документация должна быть предоставлена на русском языке.	
Сертификация и стандарты: Предлагаемое оборудование должно быть от производителя, придерживающегося системы качества ISO 9001 (также будут рассмотрены международно признанные системы сертификации качества, эквивалентные ISO).	
ЛОТ №3. ВОДООПРЕСНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МОЩНОСТЬЮ 0,5 МЗ/ЧАС.	
Назначение: Обеспечение питьевой водой требуемого качества, отвечающим стандартам питьевой воды в Узбекистане.	
Описание комплекта: Компактная, полностью автоматизированная и	

предварительно протестированная установка, включающая все необходимые узлы: экран управления, насосы, дозаторы, клапаны, фильтры, контейнеры для реагентов и т.д. Установка должна обеспечить опреснение воды в соответствии с требованиями к качеству питьевой воды, указанные в Таблице 1, Приложение 1.	
Техническая спецификация: Минимальная производительность: 0,5 м³/час; Выход опресненной воды от общего количества, поданного на установку: 70%; Максимальная минерализация опресненной воды: 1.0 мг/л.; Расход электроэнергии на процесс опреснения (на 1 кг удаленной соли): не более 1 кВт ч/кг.; Напряжение питающей сети: 220±5 В.; Частота тока питающей сети: 50 Гц.; Номинальная мощность (с учетом обогрева): не более 3 кВт; Рабочее давление в гидравлической системе на входе в установку: не менее 1 МПа (кгс/см²); Режим системы: полуавтоматический; Режим работы: круглосуточный с перерывами на химически усиленную мойку; Место установки: крытое помещение;	

Комплектация: Рама установки из нержавеющей стали: 1 шт. Насос высокого давления 4 м³/ч, 0,55 кВт: 1 шт. Монометр: 1 шт. Секция очистки картриджными фильтрами: 50 кг. Материал: кварцевый песок; Удаление механических частиц: да; Скорость фильтрации: не менее 16 л/мин; Эффективность очистки: не менее 50 %; Пористость, мкм: 20; Срок эксплуатации: 2 год; Секция механической пред очистки для удаления соединений, хлора и хлорорганических соединений (20 кг.) Материал: Древесный уголь; Удаление органических соединений, хлора и хлорорганических соединений: да; Эффективность очистки: не менее 50 %; Пористость: 20 мкм; Рабочая температура: +5 - +45°C; Рабочее давление: 0.6- 5 атм; Производительность: не менее 16 л/мин; Срок службы: не менее 1 года; Секция механической пред очистки (25 кг.) Материал: катионит; Эффективность фильтрации: не менее 50 %; Пористость: 20 мкм; Рабочая температура: +5 - +45°C; Рабочее давление: 0.6- 5 атм; Производительность: не менее 16 л/мин; Срок службы: не менее 1 года; Фильтр для предварительной тонкой механической очистки (пред-фильтр) (1 шт.) Материал: Полипропилен 5 мкм. (длина фильтра 50 см); Производительность: не менее 16 л/мин; Пористость: 5 мкм; Рабочая температура: +5 - +45°C; Способность /ресурс, объём очищенной воды: 10 м³; Обратноосмотическая мембрана для очистки воды на молекулярном уровне (2 шт.) Материал: Полиамид; Мембрана: CSM (Корея) или Vontron ULP-21 или аналог; Производительность: не менее 4.1 л/мин;	
--	--

Максимальная рабочая температура: +45°C; Максимальное рабочее давление: не менее 1.5атм; Задержание примесей, в том числе солей, вирусов и бактерий: -максимум 99% -минимум 98% Срок службы: не менее 1 года; Встроенная помпа /центробежный насос, обеспечивающая подачу воды (1 шт.) Потребляемая мощность: 1,5 кВт; Рабочее напряжение: 220V; Рабочее давление: 9.8 атм; Обеспеченный расход воды: 33.3 л/мин; Рабочая температура: +5 - +45°C; Корпус - все части (узлы) должны быть предварительно спроектированы и предварительно смонтированы; Комплект ЗИПа Катионит: 100 кг; фильтр-коксовый (угольный): 60 кг; пред-фильтр (полипропилен 5 мкм): 100шт.; Мембрана: 4 шт.;	
Гарантийный срок службы опреснительной установки: минимум 3 года; Срок службы до среднего (капитального) ремонта: не менее 5 лет.	
Управление: Единое управление (экран управления) для всех функций и информации, предпочтительно на русском языке, включая автоматическое дозирование.	
Руководство по эксплуатации: Вся техническая документация, в том числе руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и пошаговой инструкции по устранению неисправностей может быть предоставлена на английском языке для оценочной комиссии, однако при поставке оборудования вся техническая документация должна быть предоставлена на русском языке.	
Сертификация и стандарты: Предлагаемое оборудование должно быть от производителя, придерживающегося системы	

качества ISO 9001 (также будут рассмотрены международно признанные системы сертификации качества, эквивалентные ISO).	
---	--

[Имя и подпись уполномоченного лица]

[Должность]

[Печать]

[Дата]

ЧАСТЬ 2: ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСАХ

Уважаемые Господа,

Мы/Я, _____ (ФИО и Должность), являясь учредителями/владельцами Компании _____, настоящим заявляем, что:

- а) не имеем финансовых и иных интересов, связей или отношений, не являемся сотрудниками и не имеем родственников (т.е. супруга, родителей, детей или братьев и сестер), являющихся сотрудниками Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) или правительства Узбекистана, которые объявили о проведении тендера. Мы также заявляем, что не имеем доступа к информации или возможности оказывать влияние на процесс выбора в ходе настоящего тендера;
- б) не имеем общего контролирующего партнера, директора, акционера, законного представителя в любой другой организации, представляющей свое предложение в рамках настоящего тендера; не являемся заказчиками или исполнителями по договорам субподряда с другими организациями для целей настоящего тендера; эксперты, входящие в команду, не участвуют в разработке более чем одного предложения в рамках данного тендера;
- с) не участвуем в деятельности, которая может повлиять на объективность и независимость команды Подрядчика при исполнении им своих обязательств по договору или на имидж Организации Объединенных Наций и правительства Узбекистана.

Мы подтверждаем, что вся представленная информация является достоверной, правильной и полной – в той степени, в которой нам это известно. Мы обязуемся соблюдать все обязательства относительно представления дополнительной информации, документации, разъяснений и/или проверки в связи с данным Заявлением об отсутствии заинтересованности.

Вся иная информация, которую мы не предоставили автоматически, подразумевает наше полное соответствие требованиям и условиям тендера.

Мы заявляем, что мы не входим в список Совета Безопасности ООН 1267/1989, список отдела закупок ООН или иные дисквалификационные списки ООН.

[Имя и подпись уполномоченного лица]

[Должность]

[Дата]

ЧАСТЬ 3: ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

1. Официальное название Претендента <i>[вставить официальное название Претендента]</i>		
2. В том случае, если участником тендера является совместное предприятие (СП), необходимо указать официальное название каждого участника СП: <i>[вставить официальное название каждого участника СП]</i>		
3. Фактическая или планируемая страна (страны) регистрации/осуществления деятельности: <i>[вставить фактическую или планируемую страну регистрации]</i>		
4. Год регистрации Претендента: <i>[вставить год регистрации Претендента]</i>		
5. Страны, в которых осуществляется деятельность	6. Количество персонала в каждой из стран	7. Годы осуществления деятельности в каждой из стран
8. Юридический адрес (адреса) в стране (странах) регистрации / осуществления деятельности ⁷ : <i>[вставить юридический адрес Претендента в стране регистрации]</i>		
9. Стоимость и описание 2 (двух) крупнейших контрактов за последние 3 (три) года		
10. Последний кредитный рейтинг (Оценка и организация, присвоившая рейтинг, если таковой имеется)		
11. Краткое описание истории судебных разбирательств (споры, арбитраж, претензии и т. д.) с указанием текущей ситуации и результатов таких разбирательств, если они уже завершились.		
12. Информация об уполномоченном представителе Претендента		
ФИО: <i>[вставить ФИО уполномоченного представителя Претендента]</i> Адрес: <i>[вставить адрес уполномоченного представителя Претендента]</i> Номер телефона/факса: <i>[вставить номера телефона/факса уполномоченного представителя Претендента]</i> Адрес эл. Почты: <i>[вставить адрес электронной почты уполномоченного представителя Претендента]</i>		
13. Включена ли Ваша компания в реестр 1267.1989 ПРООН или в иной реестр ООН, включающий компании, которые не имеют права осуществлять поставки? ☐ ДА или ☐ НЕТ		

[Имя и подпись уполномоченного лица]
[Должность]
[Дата]

⁷ Вы должны указать адрес постоянного офиса, номера стационарных телефонов

ЧАСТЬ 4: ОПЫТ ВЫПОЛНЕНИЯ АНАЛОГИЧНЫХ КОНТРАКТОВ

Наименование поставленного товара	Сроки выполнения контракта (год, месяц)	Стоимость работ	Заказчик (наименование, Ф.И.О. контактного лица, телефон)

* - требуется опыт выполнения не менее двух контрактов на поставку товаров схожего характера

[Имя и подпись уполномоченного лица]

[Должность]

[Дата]