

Дополнение № 1

К ЗАПРОСУ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Дата:	18 сентября 2020 г.
Касательно:	RFQ/068/20 Поставка кондиционеров для Центров Государственных Услуг Хавастского, Бахмальского и Дехканабадского районов

Настоящее Дополнение вносится к Запросу на Предоставление Коммерческого Предложения RFQ/068/20 от 10 сентября 2020 г. по поставке кондиционеров для Центров Государственных Услуг Хавастского, Бахмальского и Дехканабадского районов

Изменения, вносимые читать в следующей редакции:

1. «Требование к Установке» Лотов 1, 2 и 3

❖ Блоки кондиционера должны быть установлены в указанных местах. Стоимость дополнительной прокладки труб от 1 до 12 м, согласно схемам здания, установки кондиционеров и ремонта стены после монтажа должна быть включена в ценовое предложение.

2. Дополнительная информация к Пункту «Точный адрес/адреса мест доставки:»

При необходимости ПРООН в Узбекистане может предоставить любому Претенденту не позднее, чем за 5 дней до окончания срока подачи Тендерного предложения, возможность посетить Объект тендера.

Претендент посещает Объект за свой счет. Для посещения объекта Претендент не позднее, чем за 5 дней до предполагаемого срока посещения объекта, направляет в нижеследующий э-адрес Заказчика тендера запрос с указанием желаемого времени посещения Объекта со списком лиц, с указанием ФИО и должности, желающих посетить Объект.

Э-почта: pu.uz@undp.org

3. Приложение 1 к Дополнению №1 - «Чертежи Центров Государственных Услуг Хавастского, Бахмальского и Дехканабадского районов с указанием расположения кондиционеров» включено в Техническое задание тендерного документа.

4. Описание товаров к RFQ/068/20 читать в следующей редакции:

ЛОТ 1					
СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНДИЦИОНЕРОВ ДЛЯ ЗДАНИЯ ПИЛОТНОГО ЦЕНТРА ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В ХАВАСТСКОМ РАЙОНЕ					
№	ОПИСАНИЕ ТОВАРА/ОВ	Е-ЦА ИЗ-Я	КОЛ- ВО	ЦЕНА В [ВАЛЮТА]	
	Укажите детали требуемых товаров			Цена за единицу	Итоговая цена
1.	<p>Тип: Настенный (автономный / раздельный) сплит кондиционер (сплит система настенного типа)</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Холодопроизводительность: 9000 БТЕ ❖ Теплопроизводительность: 9000 БТЕ ❖ Класс энергоэффективности (охлаждение): Мин. А++ ❖ Класс энергоэффективности (обогрев): Мин. А+ ❖ Питание: 220 V ❖ Уровень шума внутреннего блока: ≤ 27-33 дБ ❖ Пульт дистанционного управления: Да ❖ Спящий режим: Да ❖ Цвет: Белый ❖ Инверторная технология: Да ❖ Блоки кондиционера должны быть установлены в указанных местах. Стоимость дополнительной прокладки труб от 1 до 12 м, согласно схемам здания, установки кондиционеров и ремонта стены после монтажа должна быть включена в ценовое предложение. ❖ <u>Брошюра или каталог должны быть предоставлены наряду с расценками</u> ❖ Гарантия: минимум 2 года 	шт	5		
2.	<p>Тип: Настенный (автономный / раздельный) сплит кондиционер (сплит система настенного типа)</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Холодопроизводительность: 12000 БТЕ ❖ Теплопроизводительность: 12000 БТЕ ❖ Класс энергоэффективности (охлаждение): Мин. А++ ❖ Класс энергоэффективности (обогрев): Мин. А+ ❖ Питание: 220 V ❖ Уровень шума внутреннего блока: ≤ 27-35 дБ ❖ Пульт дистанционного управления: Да ❖ Спящий режим: Да ❖ Цвет: Белый ❖ Инверторная технология: Да ❖ Блоки кондиционера должны быть установлены в указанных местах. Стоимость дополнительной прокладки труб от 1 до 12 м, согласно схемам здания, установки кондиционеров и ремонта стены после монтажа должна быть включена в ценовое предложение. ❖ <u>Брошюра или каталог должны быть предоставлены наряду с расценками</u> ❖ Гарантия: минимум 2 года 	шт.	4		

3.	<p>Тип: Колонный (автономный / раздельный) сплит кондиционер (сплит система напольного типа)</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Холодопроизводительность: 60000 БТЕ ❖ Теплопроизводительность: 60000 БТЕ ❖ Класс энергоэффективности (охлаждение): Мин. А ❖ Класс энергоэффективности (обогрев): Мин. В ❖ Питание: 220 V ❖ Уровень шума внутреннего блока: ≤ 60-65 дБ ❖ Пульт дистанционного управления: Да ❖ Спящий режим: Да ❖ Цвет: Белый ❖ Инверторная технология: Нет ❖ Блоки кондиционера должны быть установлены в указанных местах. Стоимость дополнительной прокладки труб от 1 до 12 м, согласно схемам здания, установки кондиционеров и ремонта стены после монтажа должна быть включена в ценовое предложение. ❖ <u>Брошюра или каталог должны быть предоставлены наряду с расценками</u> ❖ Гарантия: минимум 2 года 	шт.	1		
4.	<p>Тип: Колонный (автономный / раздельный) сплит кондиционер (сплит система напольного типа)</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Холодопроизводительность: 24000 БТЕ ❖ Теплопроизводительность: 24000 БТЕ ❖ Класс энергоэффективности (охлаждение): Мин. А ❖ Класс энергоэффективности (обогрев): Мин. В ❖ Питание: 220 V ❖ Уровень шума внутреннего блока: ≤ 50-55 дБ ❖ Пульт дистанционного управления: Да ❖ Спящий режим: Да ❖ Цвет: Белый ❖ Инверторная технология: Нет ❖ Блоки кондиционера должны быть установлены в указанных местах. Стоимость дополнительной прокладки труб от 1 до 12 м, согласно схемам здания, установки кондиционеров и ремонта стены после монтажа должна быть включена в ценовое предложение. ❖ <u>Брошюра или каталог должны быть предоставлены наряду с расценками</u> ❖ Гарантия: минимум 2 года 	шт.	2		
Итоговая цена товаров – 12 шт.					
Транспортные расходы					
Другие расходы					
Монтаж/установка оборудования					
НДС (для компаний зарегистрированных на терр-и РУз в качестве плательщика НДС)					
Итоговая цена предложения включающий все расходы					

ЛОТ 2
СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНДИЦИОНЕРОВ ДЛЯ ЗДАНИЯ ПИЛОТНОГО ЦЕНТРА ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В БАХМАЛЬСКОМ РАЙОНЕ

№	ОПИСАНИЕ ТОВАРА/ОВ	Е-ЦА ИЗ-Я	КОЛ- ВО	ЦЕНА В [ВАЛЮТА]	
				Цена за единицу	Итоговая цена
	Укажите детали требуемых товаров				
1.	<p>Тип: Настенный (автономный / отдельный) сплит кондиционер (сплит система настенного типа)</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Холодопроизводительность: 9000 БТЕ ❖ Теплопроизводительность: 9000 БТЕ ❖ Класс энергоэффективности (охлаждение): Мин. А++ ❖ Класс энергоэффективности (обогрев): Мин. А+ ❖ Питание: 220 V ❖ Уровень шума внутреннего блока: ≤ 27-33 дБ ❖ Пульт дистанционного управления: Да ❖ Спящий режим: Да ❖ Цвет: Белый ❖ Инверторная технология: Да ❖ Блоки кондиционера должны быть установлены в указанных местах. Стоимость дополнительной прокладки труб от 1 до 12 м, согласно схемам здания, установки кондиционеров и ремонта стены после монтажа должна быть включена в ценовое предложение. ❖ <u>Брошюра или каталог должны быть предоставлены наряду с расценками</u> ❖ Гарантия: минимум 2 года 	шт.	3		
2.	<p>Тип: Настенный (автономный / отдельный) сплит кондиционер (сплит система настенного типа)</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Холодопроизводительность: 12000 БТЕ ❖ Теплопроизводительность: 12000 БТЕ ❖ Класс энергоэффективности (охлаждение): Мин. А++ ❖ Класс энергоэффективности (обогрев): Мин. А+ ❖ Питание: 220 V ❖ Уровень шума внутреннего блока: ≤ 27-35 дБ ❖ Пульт дистанционного управления: Да ❖ Спящий режим: Да ❖ Цвет: Белый ❖ Инверторная технология: Да ❖ Блоки кондиционера должны быть установлены в указанных местах. Стоимость дополнительной прокладки труб от 1 до 12 м, согласно схемам здания, установки кондиционеров и ремонта стены после монтажа должна быть включена в ценовое предложение. ❖ <u>Брошюра или каталог должны быть предоставлены наряду с расценками</u> ❖ Гарантия: минимум 2 года 	шт.	2		
3.	<p>Тип: Настенный (автономный / отдельный) сплит кондиционер (сплит система настенного типа)</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Холодопроизводительность: 18000 БТЕ ❖ Теплопроизводительность: 18000 БТЕ ❖ Класс энергоэффективности (охлаждение): Мин. А++ ❖ Класс энергоэффективности (обогрев): Мин. А+ ❖ Питание: 220 V ❖ Уровень шума внутреннего блока: ≤ 35-38 дБ 	шт.	1		

	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Пульт дистанционного управления: Да ❖ Спящий режим: Да ❖ Цвет: Белый ❖ Инверторная технология: Да ❖ Блоки кондиционера должны быть установлены в указанных местах. Стоимость дополнительной прокладки труб от 1 до 12 м, согласно схемам здания, установки кондиционеров и ремонта стены после монтажа должна быть включена в ценовое предложение. ❖ Брошюра или каталог должны быть предоставлены наряду с расценками ❖ Гарантия: минимум 2 года 				
4.	<p>Тип: Настенный (автономный / отдельный) сплит кондиционер (сплит система настенного типа)</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Холодопроизводительность: 24000 БТЕ ❖ Теплопроизводительность: 24000 БТЕ ❖ Класс энергоэффективности (охлаждение): Мин. А++ ❖ Класс энергоэффективности (обогрев): Мин. А+ ❖ Питание: 220 V ❖ Уровень шума внутреннего блока: ≤ 36-41 дБ ❖ Пульт дистанционного управления: Да ❖ Спящий режим: Да ❖ Цвет: Белый ❖ Инверторная технология: Да ❖ Блоки кондиционера должны быть установлены в указанных местах. Стоимость дополнительной прокладки труб от 1 до 12 м, согласно схемам здания, установки кондиционеров и ремонта стены после монтажа должна быть включена в ценовое предложение. ❖ Брошюра или каталог должны быть предоставлены наряду с расценками ❖ Гарантия: минимум 2 года 	шт.	1		
5.	<p>Тип: Колонный (автономный / отдельный) сплит кондиционер (сплит система напольного типа)</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Холодопроизводительность: 60000 БТЕ ❖ Теплопроизводительность: 60000 БТЕ ❖ Класс энергоэффективности (охлаждение): Мин. А ❖ Класс энергоэффективности (обогрев): Мин. В ❖ Питание: 220 V ❖ Уровень шума внутреннего блока: ≤ 60-65 дБ ❖ Пульт дистанционного управления: Да ❖ Спящий режим: Да ❖ Цвет: Белый ❖ Инверторная технология: Нет ❖ Блоки кондиционера должны быть установлены в указанных местах. Стоимость дополнительной прокладки труб от 1 до 12 м, согласно схемам здания, установки кондиционеров и ремонта стены после монтажа должна быть включена в ценовое предложение. ❖ <u>Брошюра или каталог должны быть предоставлены наряду с расценками</u> ❖ Гарантия: минимум 2 года 	шт.	1		
6.	<p>Тип: Колонный (автономный / отдельный) сплит кондиционер (сплит система напольного типа)</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Холодопроизводительность: 24000 БТЕ 	шт.	2		

<ul style="list-style-type: none"> ❖ Теплопроизводительность: 24000 БТЕ ❖ Класс энергоэффективности (охлаждение): Мин. А ❖ Класс энергоэффективности (обогрев): Мин. В ❖ Питание: 220 V ❖ Уровень шума внутреннего блока: ≤ 50-55 дБ ❖ Пульт дистанционного управления: Да ❖ Спящий режим: Да ❖ Цвет: Белый ❖ Инверторная технология: Нет ❖ Блоки кондиционера должны быть установлены в указанных местах. Стоимость дополнительной прокладки труб от 1 до 12 м, согласно схемам здания, установки кондиционеров и ремонта стены после монтажа должна быть включена в ценовое предложение. ❖ <u>Брошюра или каталог должны быть предоставлены наряду с расценками</u> ❖ Гарантия: минимум 2 года 				
Итоговая цена товаров – 10 шт.				
Транспортные расходы				
Другие расходы				
Монтаж оборудования				
НДС (для компаний зарегистрированных на терр-и РУз в качестве плательщика НДС)				
Итоговая цена предложения включающий все расходы				

ЛОТ 3					
СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНДИЦИОНЕРОВ ДЛЯ ЗДАНИЯ ПИЛОТНОГО ЦЕНТРА ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В ДЕХКАНАБАДСКОМ РАЙОНЕ					
№	ОПИСАНИЕ ТОВАРА/ОВ	Е-ЦА ИЗ-Я	КОЛ- ВО	ЦЕНА В [ВАЛЮТА]	
	Укажите детали требуемых товаров			Цена за единицу	Итоговая цена
1.	Тип: Колонный (автономный / отдельный) сплит кондиционер (сплит система напольного типа) <ul style="list-style-type: none"> ❖ Холодопроизводительность: 60000 БТЕ ❖ Теплопроизводительность: 60000 БТЕ ❖ Класс энергоэффективности (охлаждение): Мин. А ❖ Класс энергоэффективности (обогрев): Мин. В ❖ Питание: 220 V ❖ Уровень шума внутреннего блока: ≤ 60-65 дБ ❖ Пульт дистанционного управления: Да ❖ Спящий режим: Да ❖ Цвет: Белый ❖ Инверторная технология: Нет ❖ Блоки кондиционера должны быть установлены в указанных местах. Стоимость дополнительной прокладки труб от 1 до 12 м, согласно схемам здания, установки кондиционеров и ремонта стены после монтажа должна быть включена в ценовое предложение. ❖ <u>Брошюра или каталог должны быть предоставлены наряду с расценками</u> ❖ Гарантия: минимум 2 года 	шт	4		

2.	Тип: Колонный (автономный / раздельный) сплит кондиционер (сплит система напольного типа) <ul style="list-style-type: none"> ❖ Холодопроизводительность: 24000 БТЕ ❖ Теплопроизводительность: 24000 БТЕ ❖ Класс энергоэффективности (охлаждение): Мин. А ❖ Класс энергоэффективности (обогрев): Мин. В ❖ Питание: 220 V ❖ Уровень шума внутреннего блока: ≤ 50-55 дБ ❖ Пульт дистанционного управления: Да ❖ Спящий режим: Да ❖ Цвет: Белый ❖ Инверторная технология: Нет ❖ Блоки кондиционера должны быть установлены в указанных местах. Стоимость дополнительной прокладки труб от 1 до 12 м, согласно схемам здания, установки кондиционеров и ремонта стены после монтажа должна быть включена в ценовое предложение. ❖ <u>Брошюра или каталог должны быть предоставлены наряду с расценками</u> ❖ Гарантия: минимум 2 года 	шт.	2		
Итоговая цена товаров – бшт.					
Транспортные расходы					
Другие расходы					
Монтаж оборудования					
НДС (для компаний зарегистрированных на терр-и РУз в качестве плательщика НДС)					
Итоговая цена предложения включающий все расходы					

5. Просим предоставить ваше должным образом подписанное предложение на фирменном бланке компании и дополнительные детали, заполнив Приложение №2 к Дополнению №1 к Запросу на Предоставление Коммерческого Предложения RFQ/068/20

Все Дополнения к Запросу на Предоставление Коммерческого Предложения RFQ/068/20 являются его неотъемлемой частью, и все участники должны соблюдать требованиям, внесенные такими дополнениями. Любое отклонение от требований, внесенные дополнениями к настоящему Запросу на предоставление коммерческого предложения, может привести к рассмотрению предложения как не отвечающим требованиям и снятию от дальнейшей оценки.

Все остальные пункты и условия Приглашение к участию в тендере RFQ/068/20 остаются без изменения.