



“Adquisición de Equipos de Aire Acondicionado para el Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales”

SDC-76-2020

ENMIENDA No. 1

1) Se modifica la fecha de presentación de oferta como sigue:

En lugar de leerse:

Fecha de cierre: Lunes 28 de Septiembre del 2020

Hora: 3:00 pm

Se leerá:

Fecha de cierre: Lunes 05 de Octubre del 2020

Hora: 3:00 pm

2) Se modifica la especificación Técnica requerida, tal como sigue:

En lugar de leerse:

Descripción general

La capacidad de: 12,000 a 18000 BTU/ 0.7TON-3TON /1hp-4hp

Potencia (W): 1130 a 5000

Tipo de alimentación: AC

Voltaje (V): 110 a 220

Panel: Con pantalla LCD

Condición: Nuevo

Tipo: Split o dividido en la pared

Certificación: CB, CE, Rohs, SASO, Testado en el laboratorio.

Refrigeración/calefacción: Refrigeración/calefacción

Refrigerante: R-290

Tubo de cobre: 3 / 4 / 5/opciones

Compresor: Panasonic, Mitsubishi, toshiba or hitachi

Tensión de: 110v - 120v / 220v - 240v

Función: Solo refrigeración

Fuente de alimentación: Eléctrico.

COP: 3,1

EER: 3,2

Se leerá:

Especificaciones Tecnicas

Capacidad: 18000 BTU/ 0.7TON-3TON /1hp-4hp

Tipo de alimentación: AC

Voltaje (V): 220v

Panel: Con pantalla LCD

Condición: Nuevo

Tipo: Split

Certificación: CB, CE, Rohs, SASO, Testado en el laboratorio.

Refrigeración/calefacción: Refrigeración

Refrigerante: R-290

Compresor: Panasonic, Mitsubishi, Toshiba or Hitachi

Función: Solo refrigeración

Fuente de alimentación: Eléctrico.

Toda referencia a fecha de presentación de la propuesta y especificaciones técnicas para el presente proceso quedará afectada por la presente Enmienda.

UNIDAD DE ADQUISICIONES
Naciones Unidas - PNUD

=====Ultima línea=====