

DOCUMENTO DE ACLARACIÓN # 1

SDC-94-2020 Adquisición de paneles solares para la Casa ONU

04/12/2020

Pregunta 1: ¿Qué capacidad tiene el transformador?

Respuesta 1: Tenemos 3 transformadores de 75 kilos cada uno.

Pregunta 2: ¿Qué eficiencia se va a tomar para la distribución de AC para los inversores?

Respuesta 2: Mínimo 90% de eficiencia

Pregunta 3: ¿Cuál es la eficiencia requerida?

Respuesta 3: Mínimo 90% de eficiencia

Pregunta 4: ¿Los paneles son mono o policristalinos?

Respuesta 4: Ambos son aceptados: mono o policristalinos

Pregunta 5: ¿Se cuenta con la aprobación de EDESUR?

Respuesta 5: Se realizó la consulta a Edesur, y ellos respondieron que en ese circuito hay capacidad para inyectar 2 megavatios. en estos momentos estamos en el trámite de solicitar la aprobación de Edesur

Pregunta 6: ¿Dónde se colocarán los inversores, cuál será la ruta eléctrica y cuál es el requisito habilitar este espacio asignado (cerrado, abierto, construir caseta en que material, que espacio tiene?)

Respuesta 6: los inversores serán colocados en el techo. Para habilitar el lugar se podrá construir una especie de caseta en acero. El espacio disponible es 2x3 metros.



Pregunta 7: ¿Se puede usar todo el techo para la instalación?

Respuesta 7: si es necesario se puede utilizar todo el techo. De todas maneras de acuerdo con el diseño preliminar de la planta solar, el espacio especializado para eso es más que suficiente.

Pregunta 8: ¿Quién se encargará de instalar una línea de internet?

Respuesta 8: lo hará el PNUD

Pregunta 9: Se puede enviar la factura eléctrica?

Respuesta 9:



RNC: 1-01-82124-8

PUNTO DE EMISION: 1120 - R. BETANCOURT
 AVDA R. BETANCOURT, 539
TELEFONO: 809-683-9393
REFERENCIA DE PAGO: 6009315268 60
FECHA DE EMISION: 30/11/2020
FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS, PARA LA INFANCI
RNC - CEDULA:401509539

NCF: B1500182280 Factura Gubernamental
VALIDO HASTA: 31/12/2021
DIRECCION: ANACAONA
NO.: 9 **Piso/Depto.:** A **Oficina:** 1120
Ruta: 31
Fincas: NACIONES UNIDAS UNICEF
SUMIN.: Programa de las Naciones Unidas para **Itiner.:** 0009
REF.: LDO IZQ EMBAJADA DE VENEZUELA **NIC:** 6009315
LOC.: MIRADOR SUR **NIS:** 6009315
Sección: ZONA URBANA **Medidor:** 94000187



FECHA LIMITE DE PAGO : 30/12/2020 **Importante**


Este es su número de contrato

DIRECCION DEL SUMINISTRO
 ANACAONA
No.: 9 **Piso/Depto.:** A
LOC.: MIRADOR SUR **REF.:** LDO IZQ EMBAJADA DE VENEZUELA
NIS: 6009315
Municipio: SANTO DOMINGO DE GUZMAN **NIC** 6009315
Provincia: 6009315-DISTRITO NACIONAL
TITULAR DEL CONTRATO
 FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS, PARA LA INFANCI
DATOS DEL CONTRATO **VOLTAJE:** **PERIODO DE FACTURACION**
TARIFA: MTD1 **Baja 120/208 Trifásica** **01/10/2020 - 01/11/2020 = 31 días**

TIPO DE LECTURA	NO. DE CONTADOR	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	MULTIPLICO	CONSUMO
Activa B.T.	94000187	9031	9111	180.0000	14400 kWh
Potencia B.T.	94000187	0	0.311	180.0000	55.980 kW
Reactiva B.T.	94000187	405	405	180.0000	0 kWh

CALCULO DE LA FACTURA			
Cargo fijo	31 días, RD\$	224.53	RD\$ 224.53
Energía	14400 kWh X RD\$ 7.81		RD\$ 112,464.00
Potencia	104.580 kW X RD\$ 485.98		RD\$ 50,823.79

Av. Tiradentes #47, Torre Serrano, Ens Naco, Santo Domingo, Rep. Dom.



IMPORTE TOTAL EN RD\$ 163,512.32
FECHA LIMITE DE PAGO 30/12/2020

DEUDA FACTURAS ANTERIORES RD\$ 2,195,410.90



ORIGINAL

TITULAR DEL CONTRATO
 FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS, PARA LA INFANCI
DIRECCION DEL SUMINISTRO
 ANACAONA
No.: 9 **Ruta:** 31
Piso/Depto.: A **Itiner.:** 0009
LOC.: MIRADOR SUR
REF.: LDO IZQ EMBAJADA DE VENEZUELA
TARIFA: MTD1

REFERENCIA DE PAGO 600931526860
FECHA LIMITE DE PAGO 30/12/2020

IMPORTE EN RD\$ 163,512.32