

**TRAVAUX DE REALISATION DE MINI CENTRALES SOLAIRES AVEC INJECTION RESEAU, DE  
PLATEFORMES MULTIFONCTIONNELLES ALIMENTEES PAR LES MINI CENTRALES SOLAIRES DANS 10  
VILLAGES DU TOGO**

**Q** : Dans la section 4 du DAO, il est mentionné que les points stratégiques des villages (case de santé et autres infrastructures et équipements communautaires) utiliseront aussi l'énergie disponible. Nous voulons savoir si c'est l'entreprise attributaire qui se chargera des installations électriques de ces bâtiments sociaux professionnels des villages ?

Si oui, ledit contrat sera à part ou bien il faut en tenir compte dans le cadre de devis du marché ?

**R** : En fait dans le cadre des présents travaux, ni l'électrification des ménages ni celle des points stratégiques des villages (case de santé et autres infrastructures et équipements communautaires) n'est prise en compte.

Mais il est attendu des entreprises soumissionnaires, qu'en proposant le schéma du réseau et la répartition des lampadaires, qu'ils privilégient ces points stratégiques pour qu'ils bénéficient de cet éclairage public.

Ceci permettra aussi aux populations des localités concernées au cas où elles voudront réaliser l'électrification des ménages, d'avoir la facilité de brancher ces lieux d'intérêt commun.

**Correction** : Pour la ligne 13 du premier tableau, à la place de "fourniture et pose de lampadaire (avec accessoire de connexion)" lire plutôt "fourniture, tirage et pose de:"

**Travaux de réhabilitation de l'extension de réseau BT/EP dans le village GNEZIMDE**

N°	Désignation des fournitures et des travaux et prix unitaires en toutes lettres (Hors taxes)	Unité	Prix unitaire en Fcfa HT – HD en lettre	Prix unitaire en Fcfa HT – HD en chiffre
13	Fourniture, tirage et pose de :			
17	Coffret de commande et de protection (1 contacteur 2NO et 2 NC, horloge disjoncteur de protection de 32A, etc.)	1 Ens.		

**Travaux de réhabilitation de l'extension de réseau BT/EP dans le village GNEZIMDE**

N°	Désignation des travaux	Unité	Quantité	Prix unitaire en Fcfa HT - HD	Prix Total en Fcfa HT – HD
1	Fourniture, tirage et pose de :				
2	Coffret de commande et de protection (1 contacteur 2NO et 2 NC, horloge disjoncteur de protection de 32A etc.)	Ens.	1		

**Clarification** : Sur la puissance de la minicentrale du Village de Guebakui, prière lire partout :

Travaux de réalisation de mini centrales photovoltaïques de **30 kWc** dans les villages de Guebakui (Préfecture de Kpélé)

Lien pour l'enregistrement de la conférence préparatoire :

[https://undp.zoom.us/rec/share/mCoJErVfmn4gw3mUwdpZ\\_jKmt3QdNJUE7zs-6vwfnrzesRvCGYC04Zd6ee4LpTQ.cVGWUpoQCL4FskoW](https://undp.zoom.us/rec/share/mCoJErVfmn4gw3mUwdpZ_jKmt3QdNJUE7zs-6vwfnrzesRvCGYC04Zd6ee4LpTQ.cVGWUpoQCL4FskoW)

Passcode: skE5qb@%